



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6. Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: ondr-arzamas@mchs.nnov.ru

г. Арзамас

" 15 " октября 2019 года
11 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 141

По адресу/адресам: Россия, Нижегородская область, Арзамасский район, с. Марьевка.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 141 от «02» октября 2019 г. Блинохватова Василия Викторовича –
главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по
пожарному надзору

тип документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, наименование, наименование юридического лица государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, государственного районного или
приватного государственного контроля

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Арзамасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С «07» октября 2019 г. по «15» октября 2019 г. продолжительность 7 (семь) рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Арзамас и Арзамасскому району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.О. директора ГБУ «Арзамасский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»
Томилин Вячеслав Иванович

« 02 » октября 2019 г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району – главный государственный инспектор
г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохватов Василий Викторович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

И.О. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилин Вячеслав
Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного лица индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены факты невыполнения и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилиным Вячеславом Ивановичем законного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 19.06.2019 года № 44/1/23 органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно следующие пункты предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 19.06.2019 года № 44/1/23:

по указанию характера нарушения, или достоявших нарушения

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1	2	3	
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</p> <p style="text-align: center;">Административное здание</p>			
4.	<p>Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиями ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение П свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p> <p>(ранее действовали требования пункт 12.57. Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилиня Вячеслав Иванович</p>
<p>Корпус № 2</p>			
7.	<p>Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение П свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p> <p>(ранее действовали требования пункт 12.57. Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилиня Вячеслав Иванович</p>
<p>Корпус № 1</p>			

	<p>Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение П свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p> <p>(ранее действовали требования пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилин Вячеслав Иванович</p>
13.	<p>На 1-ом, 2-ом этажах количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилин Вячеслав Иванович</p>
Продовольственный склад			
18.	<p>Помещения склада в подвале не защищены системой автоматической пожарной сигнализации.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А пункт А1, табл. А3 пункт 5.1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, таблица 3 пункт 5.1 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилин Вячеслав Иванович</p>
Прачечная			
19.	<p>Административно-бытовые помещения прачечной не защищены системой автоматической пожарной сигнализации.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А пункт А1, табл. А3 пункт 38 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, таблица 3 пункт 38 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилин Вячеслав Иванович</p>
20.	<p>Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, 5.1, таблица 2 пункт 20 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)</p>	<p>и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилин Вячеслав Иванович</p>
Котельная			

1.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, 5.1, таблица 2 пункт 20 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилиев Вячеслав Иванович
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
Административное здание			
24.	Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций огнезащитными составами, (с составлением соответствующего акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).	Пункт 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)	и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилиев Вячеслав Иванович

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



[Handwritten signature]

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы:

1. Копия Приказа № 244-л/гу от 21.09.2018г. Министерства социальной политики Нижегородской области «О возложении обязанностей директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор
г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору
Блиохватов В.В.



С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получили:

Законный представитель юридического лица,
и.о. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Томилиев Вячеслав Иванович.

[Handwritten signature]

«15» октября 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: