

Утверждено
приказом директора
ГБУ «Арзамасский дом-интернат»
№ 20 от 26.02.2018г.

План-график по выполнению предписаний выданных по результатам проверки Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№	Реквизиты предписания Роспотребнадзора	Мероприятий по устранению нарушений	Планируемый срок устранения нарушений	Ответственный	Отметка о выполнении
1	№ пр-195/18/П/12	Провести обучение ответственного за электрохозяйство на соответствие действующим правилам для работы электроустановок свыше 1000В	27.03.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено
2	от 26.02.2018г	Провести обучение на группу электробезопасности специалиста по охране труда, заместителя директора по общим вопросам, шеф-повара	27.03.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено
3		Назначить приказом директора заместителя ответственного за электрохозяйство и ответственного за периодический осмотр электрозащитных средств	28.03.18	Директор Краева В.Б.	выполнено
4		Укомплектовать электроустановку необходимыми испытанными средствами электрозащиты и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев	01.04.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено
5		Подготовить утвержденный руководителем Перечень технической документации	25.03.18	Техник Буслаев Н.А.	выполнено
6		Составить Перечень электрозащитных средств	25.03.18	Техник Буслаев Н.А.	выполнено
7		Разработать журнал учета и содержания средств защиты	26.03.18	Техник Буслаев Н.А.	выполнено
8		Подготовить должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство	26.03.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено

9	Подготовить инструкцию по предотвращению и ликвидации аварий (инструкция действия оперативного персонала в случаях возникновения нештатных ситуаций — отсутствие внешнего электроснабжения)	01.04.18	Зам.директора Томилин В.И., Техник Бкслаев Н.А., спец. по ОТ Веренцова Г.Б.	
10	Разработать инструкцию по охране труда обслуживающих электрооборудование электроустановок	01.04.18	Спец. по ОТ Веренцова Г.Б.	выполнено
11	Составить список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров	01.04.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено
12	Составить и утвердить Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу электробезопасности	01.04.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено
13	Назначить работника ответственного за проведение инструктажа и присвоение I группы неэлектротехническому персоналу	01.04.18	Зам.директора Томилин В.И.	выполнено
14	Установит в особо опасных помещениях (в отношении опасности поражения людей электрическим током), прачечной, котельной, столовой устройства защитного отключения УЗО	25.03.18	Техник Буслаев Н.А., электрик Завьялов В.Г.	выполнено
15	В котельной, столовой установить калиброванные плавкие вставки предохранителей, обеспечить необходимый запас данных предохранителей	01.04.18	Техник Буслаев Н.А., электрик Завьялов В.Г.	выполнено
16	На дверках эл.щитов в столовой, жилых корпусах №1,2 разместить знаки электробезопасности и выполнить надписи, указывающие назначения присоединений	01.04.18	Техник Буслаев Н.А., электрик Завьялов В.Г.	выполнено
17	На действующих опорах ВЛ-0,4 кВ (уличное освещение) разместить порядковые номера и знаки электробезопасности	01.04.18	Техник Буслаев Н.А., электрик Завьялов В.Г.	выполнено