



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.б. Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

## Предписание № 141/1/53 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«15» октября 2019г.

Государственному бюджетному учреждению «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Законному представителю ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохвотова Василия Викторовича от «02» октября 2019 года № 141, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» с «07» октября 2019 г. по «15» октября 2019 года (7 рабочих дней) проведена внеплановая проверка начальником ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району – главным государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохвотовым Василием Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты: ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Марьевка.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.О. директора ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Томилиным Вячеславом Ивановичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

Административное здание

1.	Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиями ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение II свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», (ранее действовали требования пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).	02.03.2020г.	
Корпус № 2				
2.	Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение II свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», (ранее действовали требования пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).	02.03.2020г.	
Корпус № 1				
3.	Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение II свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», (ранее действовали требования пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).	02.03.2020г.	
4.	На 1-ом, 2-ом этажах количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	02.03.2020г.	

**Продовольственный склад**

5.	Помещения склада в подвале не защищены системой автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А пункт А1, табл. А3 пункт 5.1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, таблица 3 пункт 5.1 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)	02.03.2020г.
----	---	---	--------------

**Прачечная**

6.	Административно-бытовые помещения прачечной не защищены системой автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А пункт А1, табл. А3 пункт 38 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, таблица 3 пункт 38 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)	02.03.2020г.
----	--	---	--------------

7.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, 5.1, таблица 2 пункт 20 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	02.03.2020г.
----	---	--	--------------

**Котельная**

8.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 4, 5.1, таблица 2 пункт 20 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	02.03.2020г.
----	---	--	--------------

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

**Административное здание**

9.	Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций огнезащитными составами, (с составлением соответствующего акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).	Пункт 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)	02.03.2020г.
----	--	---	--------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор

г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору

Блиохватов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» октября 2019г.



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица:

И.о. директора ГБУЗ «Арзамасский дом интернат для престарелых и инвалидов»

Томилин В.И.

«15» октября 2019г.