



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Дальнеконстантиновскому району**
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново,
ул. Советская, д. 14 телефон/факс: 5-18-08 (код 8-831-68),
e-mail: ondpr-d.konst@nnov.52.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "09" ноября 2022 г., 11 час. 00 мин. N 36
(дата и время составления акта)

Нижегородская область, р.п. Дальнее Константиново
(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Дальнеконстантиновского района Нижегородской области по пожарному надзору Оревиным Николаем Николаевичем № 36 от 26.10.2022 года, учётные номера выездной проверки в ЕРКНМ № 52220061000201019846

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Начальником ОНД и ПР по Дальнеконстантиновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области - главным государственным инспектором Дальнеконстантиновского района Нижегородской области по пожарному надзору Оревиным Николаем Николаевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здание дома-интерната

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, д. 6

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов») (ОГРН: 1025201987722; ИНН: 5215010590), юридический адрес: 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, д. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» ноября 2022 года, 08 час. 00 мин.

по «09» ноября 2022 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

Получение письменного объяснения::

с "___" _____ 2022 г., ___ час. 00 мин.

по "___" _____ 2022 г., ___ час. 00 мин.

по месту: -

Осмотр:

с "03" ноября 2022 г., 08 час. 00 мин.

по "03" ноября 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, д. 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 03.11.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра,

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Распорядительные документы:

- 1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки
- 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

- 1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;
- 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);
- 3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);
- 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;
- 6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
- 7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
- 8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;
- 9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);
- 10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
- 11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;
- 12) Паспорта на огнетушители;
- 13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;
- 14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):
 - проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
 - проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
 - проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;
 - периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено, что на момент проведения данного мероприятия по контролю (надзору) с 03.11.2022 года 08 час. 00 мин. по 09.11.2022 года 11 час. 00 мин. (4 рабочих дня) согласно утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок на 2022 год нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены.

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 03.11.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР по Дальнеконстантиновскому району- главный государственный инспектор Дальнеконстантиновского района Нижегородской области по пожарному надзору
Оревин Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)



(подпись)

Оревин Николай Николаевич, начальник ОНД и ПР по Дальнеконстантиновскому району- главный государственный инспектор Дальнеконстантиновского района Нижегородской области по пожарному надзору, тел.: 8 (83168) 5-18-08, e-mail: ondpr-d.konst@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)*:

Морочкина С. Г. - директор ГБУ «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» ноября 2022 года 11 час. 00 мин.

(дата и время ознакомления)

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки*: _____

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*:

(адрес электронной почты)

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий