



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Княгининскому району
606340, ул. Свободы, 4 г. Княгинино, 8(83166) 4-19-44

г. Княгинино
(место составления акта)

"09" апреля 2018 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 5

"09" апреля 2018 г. по адресу: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 61

На основании: распоряжения № 5 от 16.03.2018 г. главного государственного инспектора Княгининского района Нижегородской области по пожарному надзору Соколова Вадима Борисовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная проверка в отношении:**

Государственного бюджетного учреждения "Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов", адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, г. Княгинино, Октябрьская, д. 61

Продолжительность проверки: с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 30.03.18 г.; с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 09.04.18 г.
общее время проверки 3 рабочих часа

Акт составлен: ОНД и ПР по Княгининскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Урусова Елена Борисовна 16.03.18 г. 09 час 00 мин.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: начальник ОНД и ПР по Княгининскому району - Соколов Вадим Борисович,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Урусова Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании с круглосуточным пребыванием людей, отсутствует автономный резервный источник электроснабжения.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ)	ГБУ Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
----	--	---	--

Не в полном объеме выполнены требования, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:


2.	На одноразовых пломбах огнетушителей отсутствуют следующие обозначения: а) индивидуальный номер пломбы; б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.	п. 477 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР)	ГБУ Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
----	---	--	--

3.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»).	п. 61 ППР	ГБУ Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
4.	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя (Отсутствуют сведения по квалификации электромонтера проводившего работы. Сведения о проведении регламентных работ не заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации. В журнале должна быть указана фамилия и подпись проверяющего, дата и время проверки.)	п. 61 ППР	ГБУ Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
5.	Руководитель организации не обеспечил разработку годового плана-графика, с учетом технической документации завода-изготовителя, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (ПАК «Стрелец-Мониторинг»).	п. 63 ППР	ГБУ Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов"


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проводилось**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проводилось**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: предписание № 5/1/5 от 09 апреля 2018 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Княгининскому району



В.Б. Соколов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Урсова Елена Борисовна

«09» апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)