

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» сентября 2023 г., 52240061000207851264
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Княгининскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» октября 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2410/028-52/42-П/АВП

(дата и время составления акта)

Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 61

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» октября 2024 г., № 2410/028-52/42-П/РВП, учетный номер проверки 52240061000207851264.

(указывается ссылка на решение, исполнительного, должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Абрамова Анна Дмитриевна – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Княгининскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Княгининского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)
- Антонова Анна Алексеевна – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Княгининскому муниципальному округу Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Княгининского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после аривания решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) лица были привлечены после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием с какой и в каком статусе эксперт в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или соответствующей экспертной организации, с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Нижегородская, р-н Княгининский, г Княгинино, ул Октябрьская, Дом 61

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности и (или) места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯГИНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5217003750, адрес регистрации юридического лица: 606340, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КНЯГИНИНСКИЙ, КНЯГИНИНО, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 61

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальное номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «18» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " " Г., " час. " мин.
по " " " " Г., " час. " мин.

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

16 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «18» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, р-н Княгининский, г Княгинино, ул Октябрьская, Дом 61, По месту осуществления деятельности

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 18.10.2024 №42

2) истребование документов

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «07» октября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, р-н Княгининский, г Княгинино, ул Октябрьская, Дом 61, По месту осуществления деятельности

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 07.10.2024 №42

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Приказ о предоставлении отпуска Пирогову А.А. Исполнительная документация на системы противопожарной защиты Акт обследования вент каналов ротокол огнезащитной обработки деревянных конструкций

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- под лестничными маршами первого этажа из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (пластиковые стеклопакеты) выгорожены подсобные помещения. Место выявления нарушения: здание дома интерната по адресу: г. Княгинино, ул. Октябрьская д. 61

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения.
- автономный источник энергоснабжения (дизель-генератор) установлен на расстоянии от здания стационара менее 20 метров (фактически около 4-5 метров). Основания: Статьи 4, 6, 88 Технического регламента; п. 8.2, табл. 8 СП 155.13130.2014 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Место выявления нарушения: территория дома-интерната по адресу: г. Княгинино, ул. Октябрьская д. 61

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
- не выполнена подшивка карнизных свесов из материалов с требуемыми показателями по группе горючести Основания: ч.1 и 3 ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Место выявления нарушения: здание дома- интерната по адресу г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 61

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

4. Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в их паспортах. Место выявления нарушения: здание дома-интерната по адресу: г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 61

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об осуществлении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которое установлено нарушением обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 07.10.2024 №42
2. протокол осмотра от 18.10.2024 №42
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, р-н Княгининский, г Княгинино, ул Октябрьская, Дом 61)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, р-н Княгининский, г Княгинино, ул Октябрьская, Дом 61)

(указываются прилагаемые к акту документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол осмотра, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), выполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Княгининскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Княгининского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Абрамова Анна Дмитриевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0059578D644CD9350686D2192FE64EA40D
Владелец Абрамова Анна Дмитриевна
Действителен с 09.08.2024 по 02.11.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Абрамова Анна Дмитриевна - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Княгининскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Княгининского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88316641944, e-mail: a.abramova@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

М.П. Директор *Л.В. Зимова А.Г.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

