

ГОСПОЖНАДЗОР

Муниципальный район	Наименование учреждения	Реквизиты предписания Госпожнадзора (номер и дата вынесения) / устное замечание	Перечень нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора	Срок устранения нарушения по предписанию	Планируемый срок устранения нарушений Учреждением	Объем финансовых средств, необходимых на устранение замечания Госпожнадзора, руб.			Дополнительная потребность в денежных средствах, в случае отсутствия перечисленных источников финансирования	Выполненные мероприятия по устранению нарушений	Примечание
						областной бюджет	внебюджетные средства	иной источник финансирования			
		Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 25.11.2022 года № 24/1	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, более 10 лет, заключение по результатам проведенных испытаний - система АПС находится в нерабочем состоянии).	25.11.23	до 25.11.2023	6 000 000.00	0	0	6 000 000.00	При наличии дополнительного финансирования.	
			Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (3 корпус левое крыло).	25.11.23	до 25.11.2023	100 000	0	0	0	В декабре устраняются выявленные неполадки.	
			Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (3 корпус, 1 этаж левое крыло, помещение кухни).	25.11.23	до 25.11.2023	100 000	0	0	0	В декабре устраняются выявленные неполадки.	
			Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (здание павильона).	25.11.23	до 25.11.2023	100 000	0	0	0	В декабре устраняются выявленные неполадки.	
			Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (приемно-контрольный прибор АПС находится в неисправном состоянии, здание медпункта).	25.11.23	до 25.11.2023	100 000	0	0	0	В декабре устраняются выявленные неполадки.	
			При срабатывании АПС сигнал не передается на центральный пульт пожарной охраны (корпус № 4).	25.11.23	до 25.11.2023	100 000	0	0	0	В декабре устраняются выявленные неполадки.	

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (эвакуационный выход из медпункта).	25.11.23	до 25.11.2023	0	0	0	0	Устранено	
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение холла, 1 этаж, здание столовой).	25.11.23	до 25.11.2023	0	0	0	0	Устранено	
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (обеденный зал, 2 этаж, здание столовой).	25.11.23	до 25.11.2023	0	0	0	0	Устранено	
Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объектов защиты (административное здание).	25.11.23	до 25.11.2023	0	0	0	0	Устранено	