



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Семеновский**

606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Ванеева, д. 1 «а» тел. 8(83162) 5-23-95
e-mail: ondpr-semenov@nnov.52.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению "Областной центр социальной
помощи семье и детям "Юный нижегородец"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 24 от «10» ноября 2022
года в период с «14» ноября 2022 г. по «25» ноября 2022 г.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по город-
скому округу Семеновский Кузьмичевой Еленой Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и/о директора ГБУ
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец» Щербинин
Сергей Валерьевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, более 10 лет, заключение по результатам проведенных испытаний - система АПС находится в неработоспособном состоянии).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР)	25.11.2023	
2.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (3 корпус левое крыло).	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123); пункт 54 ППР	25.11.2023	
3.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (3 корпус, 1 этаж левое крыло, помещение кухни).	часть 7 статьи 83 ФЗ-123; пункт 54 ППР	25.11.2023	
4.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (здание павильона).	часть 7 статьи 83 ФЗ-123; пункт 54 ППР	25.11.2023	
5.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (приемно-контрольный прибор АПС находится в неисправном состоянии, здание медпункта).	часть 7 статьи 83 ФЗ-123; пункт 54 ППР	25.11.2023	
6.	При срабатывании автоматической пожарной сигнализации сигнал не передается на центральный пульт пожарной охраны (корпус № 4)	статьи 4, 6 часть 7 статьи 83 ФЗ-123 25.11.2023	25.11.2023	
7.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпа-	п.35 пп. «В» ППР в РФ	25.11.2023	

	ками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (эвакуационный выход из медпункта) .			
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение холла, 1 этаж, здание столовой)	п.35 пп. «В» ППР в РФ	25.11.2023	
9.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (обеденный зал, 2 этаж, здание столовой)	п.35 пп. «В» ППР в РФ	25.11.2023	
10.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (административное здание).	пункт 56 ППР	25.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель и/о директора ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец»
Щербинин Сергей Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Семеновский, государственный инспектор г.о. Семеновский Нижегородской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кузьмичева Елена Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)