



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский Съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району
г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 18б, тел. факс: 43-42-92.

Предписание № 70/1/44
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«31» июля 2020 г.

Государственному казенному учреждению «Областной социальный приют для детей
и подростков «Алый парус» Кстовского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кстовского района по пожарному надзору Федотова К.Н. № 70 от «17» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «28» июля 2020 г. по «31» июля 2020 г.

проведена **внеплановая** проверка

начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району – государственным инспектором Кстовского района Нижегородской области по пожарному надзору Авдонькиным Алексеем Вячеславовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Исполняющим обязанности директора Макаренко Д.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
Здание линейной дорожной службы				
1.	В зданиях гаража и складов кабельные линии и	ч. 2 ст. 82 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.8 СП	31.07.2021 г	

	электропроводка систем обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».		
2.	У выходов из здания гаража и складов не установлены ручные пожарные извещатели.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ, п. 13.13, приложение Н СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало п. 12.41, приложение 13 НПБ 88-2001).	31.07.2021 г	
3.	Не подтвержден класс пожарной опасности фасадной теплоизоляционной композиционной системы с наружными штукатурными слоями.	ч. 4 ст. 4, ст. 87 Федерального закона №123-ФЗ, п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2012).	31.07.2021 г	
4.	В местах прохождения кабельных каналов и проводов через строительные конструкции с нормированным пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.2.4. СП 2.13130.2012	31.07.2021 г	
5.	В части помещений, в месте прохождения пластиковых канализационных труб через перекрытие, не предусмотрена установка противопожарных муфт с соответствующим пределом огнестойкости.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 (ранее действовал п. 7.11 СНиП 21-01-97*).	31.07.2021 г	
6.	На дверях помещений	ч. 4 ст. 4 Федерального	31.07.2021 г	

	производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	и	закона №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ранее действовал п. 6.9* СНиП 21-01-97*), п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».		
7.	Помещение кухни и столовой выходят в лестничную клетку без установки противопожарных дверей.	и	ст. 4 ч. 4 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*).	31.07.2021 г	
8.	На противопожарных дверях складских помещений на втором этаже здания отсутствуют устройства для их самозакрывания.		ч. 4 ст. 4, ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ; (ранее действовало требование п. 7.17 СНиП 21-01-97*).	31.07.2021 г	
9.	Над дверным проемом со стороны музыкального зала, а также из взрослого отделения не установлены световые оповещатели «Выход».		ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	31.07.2021 г	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:					
10.	В части помещений здания приюта, а также в гараже и складах допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников		п. 42 (в) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	31.07.2021 г	
11.	В здании гаража и складов автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления		п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	31.07.2021 г	

	эвакуацией людей при пожаре находятся в неработоспособном состоянии.			
12.	На путях эвакуации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности.	п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	31.07.2021 г	
13.	Допущено складирование горючих материалов в кабинете логопеда на втором этаже здания около спального помещения дошкольников	п. 23 (о) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	31.07.2021 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник отделения ОНД и ПР
по Кстовскому району Авдонькин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Исполняющий обязанности директора Макаренко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«31» июля 2020 г.



Макаренко Д.В.
(подпись)