



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский Съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail:
info@mchs.nnov.ru

«Телефоны доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

г. Кстово улица Нижегородская дом 18 – б, 4-42-92, 4-44-72

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 128/1/82
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному казенному учреждению Областной приют для детей и подростков «Алый Парус» Кстовского района»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 27 сентября по 24 октября 2018 г. проведено плановое мероприятие по надзору

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

Главным государственным инспектором Кстовского района Нижегородской области по пожарному надзору Федотовым Константином Николаевичем здания, помещений, и территории Государственного казенного учреждения Областной приют для детей и подростков «Алый Парус» Кстовского района», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков д.7

совместно с директором: Челышевой Ириной Витальевной

Указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Общие мероприятия				
1.	На здании не предусмотрено ограждение на кровле (с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до	Федеральный закон № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.10.2019	

	карниза более 7 метров)	безопасности» ст. 4 часть 4; СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.16.		
2.	Лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	123-ФЗ, СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2.	01.10.2019	
3.	В местах пересечения противопожарных стен и перекрытий 1-го типа пластиковыми трубопроводами канализации не предусмотрены автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам.	123-ФЗ, ст.88. ч. 14	01.10.2019	
4.	Не установлен Световой оповещатель «Выход» на 2-м этаже при выходе из коридора на лестницу 3-го типа.	123-ФЗ, ст.89, ч.14, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.5.3	01.10.2019	
5.	Прибор приемно- контрольный пожарный установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием людей.	123-ФЗ, статья 83; Свод правил СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.5.	01.10.2019	
6.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении тамбура приемного отделения.	123-ФЗ, статья 83; Свод правил СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.2.	01.10.2019	
7.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели у	123-ФЗ, статья 83; Свод правил СП 5.13130.2013	01.10.2019	

	эвакуационных выходах.	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.13. Приложение Н		
8.	Кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Соединительные линии в СОУЭ не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	123-ФЗ, статья 84; СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4.	01.10.2019	
9.	Допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	123-ФЗ, статья 83; Свод правил СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	01.10.2019	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
10.	В подвальном помещении не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 12	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

