



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

г. Арзамас

" 14 " августа 2018 года
16 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 143

По адресу/адресам: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Абрамово.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 143 от «02» августа 2018 г. Блинохватова Василия Викторовича
– главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по
пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения "Областной санаторно-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район" (далее – ГБУ «ОСРЦН «Золотой
колос»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 16:00 «08» августа 2018 г. по 16:00 «14» августа 2018 г. продолжительность 5 (пять) рабочих
дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и
Арзамасскому району Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Врио директора ГБУ «ОСРЦН
«Золотой колос» Кошкин Артём
Александрович

« 02 » августа 2018 г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и
Арзамасскому району – заместитель главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского
района по пожарному надзору Галанин Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества)

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович

(фамилия, имя, отчество последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: | | | |
| 1. | В здании столовой, в корпусе № 2, в корпусе № 3 выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлениями от требований ГОСТ (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012), ГОСТ Р 53325. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 12.57, пункта 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»). | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович |
| 2. | Помещения овощехранилища не защищены системой автоматической пожарной сигнализации. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А пункт А1, пункт А4 табл. А3 пункт 5.1 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование пункта 4 табл. 3 пункт 5.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»). | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович |
| 3. | В помещениях овощехранилища отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 пункт 17 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»). | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович |
| 4. | В помещениях гаражного бокса отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | пожаре. | требованиях пожарной безопасности», табл. 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»). | Александрович |
| 5. | В корпусе № 3 эвакуационный выход из цокольного этажа предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России № 171 от 25.09.2009 г. (ранее действовали требования пункта 6.9* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович |
| 6. | В корпусе № 3 стропила и обрешетка чердачного покрытия, выполненные из горючих материалов, не подвергнуты обработке огнезащитными составами. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 88 таблица 21 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.4.5 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. Приказом МЧС России № 693 от 21.11.2012 г. (ранее действовали требования пункта 10.1 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара (пособие к Строительным нормам и правилам СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович |
| Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: | | | |
| 7. | Во всех корпусах учреждения отсутствует проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год. | пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкин Артём Александрович |

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Копия приказа Министра социальной политики Нижегородской области от 25.05.2017 № 108-л/гу.


Подпись лиц, проводивших
проверку

Заместитель главного государственного инспектора
г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору
Галанин Д.А.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Законный представитель юридического лица,
Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос»
Кошкин Артём Александрович



«14» августа 2018 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
