



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

16.03.2018г.

(дата составления предписания)

г. Арзамас

11ч.30мин.

(место составления предписания)

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N пр-417/18/П/12

Мной (комиссией в составе): главный государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Бажанов Владимир Леонтьевич
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения от 22.02.2018г №пр-417/18 Волжско-Окского
(дата, номер распоряжения, наименование территориального
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору

органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении Плановая/выездная

(наименование проверки)

в период с 12.03.2018г. по 16.03.2018г.

На основании акта проверки: от 16.03.2018г. №пр-417/18/А/12
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Государственного бюджетного учреждения «Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)»., Нижегородская обл., Арзамасский район, с. Абрамово. ИНН 5202002271, ОГРН 1025201335500.

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Энергетический надзор			
1	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.2.3.	27.04.2018
2	Отсутствует приказ о назначении заместителя ответственного электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.03 г. № 6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.03 г., регистрационный № 4145. п.1.2.3., 1.2.7.	27.04.2018
3	Электроустановка не в полном объеме укомплектована необходимыми испытанными электрозащитными средствами, указатели низкого напряжения (УНН), диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.21. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках. Приложение 8.	27.04.2018
4	Отсутствует утверждённый руководителем, перечень технической документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2.	27.04.2018
5	Не составлен перечень электрозащитных средств.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках п. 1.3.9.	27.04.2018
6	Не назначен ответственный за периодический осмотр электрозащитных средств.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках п. 1.4.3.	27.04.2018
7	Отсутствует журнал учёта и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках п. 1.4.2.	27.04.2018
8	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	27.04.2018
9	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий. (Инструкций действий оперативного персонала в случаях возникновения нештатных ситуаций -отсутствие внешнего электроснабжения).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	27.04.2018

10	Отсутствует инструкция по охране труда обслуживающих электрооборудование электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	27.04.2018
11	Не составлен список работников имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2.	27.04.2018
12	Не определён и не утверждён руководителем предприятия перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.4.3.	27.04.2018
13	Не назначен работник ответственный за проведение инструктажа и присвоение I группы неэлектротехническому персоналу.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ. Прил. 1.	27.04.2018
14	В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения прачечной, гаража и процедурные кабинеты относятся к особо опасным помещениям. Электрические розетки, не защищены устройством защитного отключения (УЗО).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок п.1.7.151.	27.04.2018
15	В помещении кухни не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, (металлосвязь между электросковородой, водопроводными трубами и трубами отопления).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2. Правила устройства электроустановок п.1.7.83.	27.04.2018
16	Используются не калиброванные плавкие вставки предохранителей.(повсеместно)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.16., 2.2.20.	27.04.2018
17	В ВРУ котельной и столовой отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.16.	27.04.2018
18	На дверках эл.щитов не выполнены надписи, указывающие назначения присоединений. (столовая, жилой корпус №1 и №2).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	27.04.2018
19	На двери ВРУ столовой, отсутствует знак по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	27.04.2018
20	Профилактические испытания и измерения электрооборудования не проводились, протоколы не предоставлены	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; прил 3.	27.04.2018

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям

могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Арзамасский территориальный отдел Волжско-Окского управления Ростехнадзора по адресу: 607220, г.Арзамас, ул. Жуковского, 10, офис 407.


Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Главный государственный
инспектор отдела по надзору
за энергоустановками

должность



подпись

Бажанов Владимир
Леонтьевич

ФИО

должность

подпись

ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор Кошкин Артём Александрович

Должность, ФИО



Подпись

16.03.2018

Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: