

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» июля 2026 г., 52260061000222336488

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Починковскому муниципальному округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» июля 2026 г., 10 час. 00 мин. № 2607/052-52/10-ВО/А

(дата и время составления акта)

607911, обл. Нижегородская, р-н Починковский, с Починки, ул. Коммунистическая, д. 2а

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «13» июля 2026 г., № 2607/052-52/10-ВО/Р, учетный номер проверки 52260061000222336488.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Бульдин Иван Иванович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Починковскому муниципальному округу Нижегородской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Починковского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалиста)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл. Нижегородская, р-н Починковский, с Василев Майдан, ул 1 Мая, Дом 28А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЧИНКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5227001382, адрес регистрации юридического лица: 607915, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЧИНКОВСКИЙ, С. ВАСИЛЕВ МАЙДАН, УЛ. 1 МАЯ, Д. 28А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» июля 2026 года, 13 час. 00 мин.

по «22» июля 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " ____ Г., ____ час. ____ мин.
по " " ____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановки проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» июля 2026 года, 13 час. 00 мин.

по «20» июля 2026 года, 14 час. 00 мин.

по месту: обл. Нижегородская, р-н Починковский, с. Василев Майдан, ул. 1 Мая, Дом 28А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 20.07.2026 №5

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» июля 2026 года, 08 час. 00 мин.

по «22» июля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по месту: обл. Нижегородская, р-н Починковский, с. Василев Майдан, ул. 1 Мая, Дом 28А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 22.07.2026 №5

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке
2. 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения); 3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний); 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек); 7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; 8) Документы, подтверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ; 9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.); 10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; 11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; 12) Паспорта на огнетушители; 13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения; 14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности): - проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре; - проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; - проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; - проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений; - проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения; - проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек; - проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно); - периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассматриваемые при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Руководитель организации не вносит информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Информация о работах, проводимых с указанными системами, со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2. Руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 6 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации обеспечивает обслуживающий персонал, несущий круглосуточное дежурство, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
3. Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку или замену огнетушителей
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
4. Руководитель организации не обеспечил наличие паспортов огнетушителей, расположенных в 1 этаже у ресепшена. Основание: п. 4.1.33 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия))

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 20.07.2026 №5
2. протокол осмотра от 22.07.2026 №5

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований))

13. Способ проведения профилактического визита:

- 2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием;

(указывается способ проведения профилактического визита)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Починковскому муниципальному округу Нижегородской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Починковского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Бульдин Иван Иванович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

575A243BFACSA98C68BE731412BB9D42
Владелец: Бульдин Иван Иванович
Действителен с 10.12.2025 по 05.03.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Бульдин Иван Иванович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Починковскому муниципальному округу Нижегородской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Починковского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88319752059, e-mail: i.buldin@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Ознакомлено директор Беркова Т.Н. 22.07.2026 в 10:00 ✓ *Подпись*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

