

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«24» 10 2019 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ГБУ "Пильнинский дом-интернат для престарелых инвалидов" по адресу: Нижегородская область Пильнинский район с. Курмыш у Советская д. 3

(наименование и адрес объекта защиты)

эксплуатируемом ГБУ "Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 21 час. 00 мин., окончание в 21 час. 30 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 2, степень огнестойкости 3;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 50 / 5 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 95 / 95 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): есть / есть;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): есть / исправно;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульте подразделения пожарной охраны (наличие/исправность) есть / исправно;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): есть / исправно;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов/ соответствие нормам) 6 / соответствует;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается/не допускается, не допускается);
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность и свободного открывания изнутри без ключа: есть / открывающиеся;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): есть / исправно;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): есть / исправно;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 6 / исправно / достаточно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 10 / исправно / достаточно;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество/исправность/достаточность) 69 / исправно / достаточно;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:


В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): проведена

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) создана
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) передано
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) задействована
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) организована
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) не применялись
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены/не проведены) проведены
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) 22 / 95 / 7
8. Время обнаружения пожара в 21 час. 15 мин.
9. Время окончания эвакуации в 21 час. 27 мин.
10. Общее время эвакуации 12 мин.
11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Дознаватель ОНД и ПР по Пильнинскому району
старший лейтенант внутренней службы
Мастюгин А.А.

(Должность, ФИО представителя объекта,
органа управления - учредителя)



(подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

Директор ПБУ Пильнинский
гос. центр «Тел. Таганское»
(Должность, звание, ФИО)



(подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6 следующих суток.