

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» сентября 2022 г., 52230061000203535317

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пильнинскому району управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» июля 2023 г., 17 час. 00 мин. № 2307/037-52/10-П/ВП

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» июля 2023 г., № 2307/037-52/10-П/ВП, учетный номер проверки 52230061000203535317.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Мотовилова Ксения Юрьевна – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Пильнинского района Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Нижегородская, р-н Пильнинский, с Курмыш, ул Советская, Дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5226010779, адрес регистрации юридического лица: НИЖЕГОРОДСКАЯ, ПИЛЬНИНСКИЙ, СЕЛО, КУРМЫШ, УЛИЦА, СОВЕТСКАЯ, 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «11» июля 2023 года, 13 час. 00 мин.

по «14» июля 2023 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

28 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Нижегородская область, Пильнинский м.о., с.Курмыш, ул.Советская, дом №3.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 84. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В гостиницах, отелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные

за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

**Срок устранения нарушения:**

13.05.2024

2. Нижегородская область, Пильнинский м.о., с. Курмыш, ул. Советская, дом №3.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 84. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

В гостиницах, отелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

**Срок устранения нарушения:**

13.05.2024

3. Нижегородская область, Пильнинский м.о., с. Курмыш, ул. Советская, дом №3.; табл. 1 п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ранее действовали требования п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009, п. 4, табл. 1 НПБ 110-03

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

13.05.2024

4. Нижегородская область, Пильнинский м.о., с. Курмыш, ул. Советская, дом №3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.


**Срок устранения нарушения:**

13.05.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Пильнинского района Нижегородской области по пожарному надзору) Мотовилова Ксения Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Мотовилова Ксения Юрьевна - Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Пильнинского района Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 8(83192)5-28-66, e-mail: ondpr-pilna@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«17» часов «00» минут «14» 07 2023 г.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

