



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области**

Прокуратура Пильнинского района

ул. Калинина, 46
р. п. Пильна, 607490

29.04.2018 № *5-2/2018*

Директору ГКУ СРЦН Родник
Пильнинского района

Туркиной Л.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Пильнинского района совместно с начальником ОНД и ПР по Пильнинскому району проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в результате которой установлено следующее.

В соответствии со статьями 20 и 41 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» включает в себя обязанность по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с п. 2. ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

А 026787

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» установлены правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу п.2 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» в отношении каждого объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности» к правам и обязанностям руководителя организации в рамках пожарной безопасности относится содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Так, при проверке соблюдения правил пожарной безопасности в ГКУ СРЦН «Родник» Пильнинского района расположенного по адресу: р.п. Пильна, ул. Калинина д.9 выявлены нарушения, а именно:

- в нарушение п. 4.3.1 свода правил системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы, утвержденного приказом МЧС России 25 марта 2009 г. № 171 (далее - СП 1.13130.2009) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение

- в нарушении п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 приемно-контрольная аппаратура систем противопожарной защиты здания находится не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала

Условиями и причинами, способствовавшими совершению указанных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение ответственными лицами должностных обязанностей, а также отсутствие ведомственного контроля со стороны руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять организационные и иные меры к устранению нарушений требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства.

3. О принятых мерах сообщить в прокуратуру Пильнинского района в месячный срок в письменной форме с приложением копий правовых актов о применении мер дисциплинарной ответственности.

И. о. прокурора Пильнинского района



О.В. Ионова