



Министерство социальной политики  
Нижегородской области

**Государственное казенное учреждение  
«Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Родник»  
Пильнинского района»**

607461, Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Столбищи, ул. Садовая, д. 1-а  
тел. 8(83192) 38-2-63; 38-2-41  
факс 8(83192)38-2-64  
e-mail: [rodnik@soc.pln.nnov.ru](mailto:rodnik@soc.pln.nnov.ru).  
Веб-сайт: <http://rodnikstolbishi.my1.ru/>

11.05.2018 № \_\_\_\_\_ 274  
на № \_\_\_\_\_ 5-2/2018 \_\_\_\_\_ 09.04.2018

Г \_\_\_\_\_ 1  
Ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении  
нарушений законодательства о пожарной  
безопасности от 09.04.2018 г. №5-2/2018

Прокуратурой Пильнинского района совместно с начальником ОНД и ПР по Пильнинскому району была проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского района», расположенного по адресу: Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с. Столбищи, ул. Садовая, д. 1 «А» (основное здание); Нижегородская обл., Пильнинский р-н, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 9 (здание обособленного подразделения). В ходе проверки были выявлены нарушения в здании обособленного подразделения учреждения по ул. Калинина 9:

1. В нарушение п. 4.3.1 Свода правил системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы, утвержденного приказом МЧС России 25 марта 2009 г. №171 (далее – СП 1.13130.2009) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.

По данному нарушению сообщаем следующее: аварийное освещение установлено, нарушение устранено.

2. В нарушение п. 13.145 СП 1.13130.2009 приемно-контрольная аппаратура систем противопожарной защиты здания находится не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

По данному нарушению сообщаем следующее: приемно-контрольная аппаратура систем противопожарной защиты здания «Гранит» будет переустановлена из коридора в медицинский кабинет до 15 мая 2015 г.

Привлечены к дисциплинарному взысканию (замечание) следующие сотрудники Центра:

- заместитель директора – Башкирова Н.П. (Приказ №66 от 07.05.2018 г.);
- социальный педагог, ответственный по пожарной безопасности – Матвеев Ф.Г. (Приказ №65 от 07.05.2018 г.);

Копии приказов прилагаются.

Директор

Л.И. Туркина