



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 8(831) 200-11-01, e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 8(831) 200-11-43, e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Бутурлинскому муниципальному округу**

607440, Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п. Бутурлино, ул. 3 Микрорайон, 13,
тел. 8(83172) 5-22-06, e-mail: ondpr-buturlino@nnov.52.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

607440, Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ,
р.п. Бутурлино, ул. 3 Микрорайон, д. 13

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

от «21» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 5

(дата и время составления акта)

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главного государственного инспектора Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору Маслова Федора Евгеньевича от «03» февраля 2022г. № 5, учётный № проверки 52220061000201056046

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Плановая выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Плановая выездная проверка проведена:

Масловым Федором Евгеньевичем, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главным государственным инспектором Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению внеплановой выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Плановая выездная проверка проведена в отношении: объектов социальной защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Плановая выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д. 26.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Бутурлинский ПНИ»), ИНН 5205001580, адрес юридического лица: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д. 26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Плановая выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» февраля 2022 г., 09 час. 30 мин.

по «21» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « _____ » _____ г., _____ час. _____ мин.
 по « _____ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., 15 час. 20 мин.

по месту Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная, д. 26.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, предоставленные контролируемым лицом документы

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование
1.	Чердак в здании корпуса № 1 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.
2.	Чердак в здании корпуса № 2 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.
3.	Чердак в здании корпуса № 3 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.
4.	Чердак в здании корпуса № 4 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.
5.	Не производится ежегодная выборочная проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка порошковых огнетушителей в соответствии с требованиями пункта 4.3.14 Свода правил СП 9.13130.2009.	Статьи 4, 6, 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.3.14 Свода правил СП 9.13130.2009, пункт 60 Правил противопожарного режима в РФ.

<p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, <u>не вносится</u> в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не заполняется раздел «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматические установки пожарной сигнализации. Система передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны»; - не заполняется раздел «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, <u>вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не в полном объеме (с нарушениями):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе «Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения» указывается недействующий нормативный документ, не проведена проверка в части водоотдачи осенью 2021 года; - в разделе «Перекатка пожарных рукавов...» не указаны номера пожарных кранов, отсутствует подпись лица, проводившего перекатку; - в разделе «Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки)» не указывается вид проведенных работ, отсутствует подпись лица, проводившего работы. 	<p>Пункты 13, 48, 50, 54 Правил противопожарного режима в РФ</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Протокол осмотра от 18.02.2022.
- 2) Требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 15.02.2022.
- 3) Копия Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты от 11.01.2021.
- 4) Копия Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты от 06.05.2021.
- 5) Копия Договора от 01.01.2022 № 13.
- 6) Копия Договора от 01.01.2022 № 120-110/22-СГ на техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре.
- 7) Копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2022 № ЮЭ9965-22-36999847.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный государственный инспектор
Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области по пожарному надзору Маслов Ф.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)



(подпись)

Маслов Федор Евгеньевич, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главный государственный инспектор Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору, телефон: (83172) 5-22-06; 89601976819; e-mail: ondpr-buturlino@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а):

Серова Ирина Александровна, директор государственного бюджетного учреждения
«Бутурлинский психоневрологический интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» февраля 2022 года 16 час.00 мин.

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)