

Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий «03» февраля 2022г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 8(831) 200-11-01, e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 8(831) 200-11-43, e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу

607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. 3 Микрорайон, 13, тел. 8(83172) 5-22-06
e-mail: ondpr-buturlino@nnov.52.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/1
от «21» февраля 2022 г.

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению
«Бутурлинский психоневрологический интернат»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главного государственного инспектора Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору Маслова Федора Евгеньевича, майора внутренней службы от «03» февраля 2022 г. № 5

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с 09 час. 30 мин. «08» февраля 2022 г. до 16 час. 00 мин. «21» февраля 2022 г.

проведена плановая выездная проверка,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат» Серова Ирина Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Чердак в здании корпуса № 1 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от	20.02.2023	

		22.07.2008 № 123-ФЗ); пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.		
2.	Чердак в здании корпуса № 2 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.	20.02.2023	
3.	Чердак в здании корпуса № 3 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.	20.02.2023	
4.	Чердак в здании корпуса № 4 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудован системой пожарной сигнализации.	Статьи 32, 54, 83,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3, Свода правил СП 486.1311500.2020.	20.02.2023	
5.	Не производится ежегодная выборочная проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка порошковых огнетушителей в соответствии с требованиями пункта 4.3.14 Свода правил СП 9.13130.2009.	Статьи 4, 6, 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.3.14 Свода правил СП 9.13130.2009, пункт 60 Правил противопожарного режима в РФ.	20.02.2023	
6.	<p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, <u>не вносится</u> в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не заполняется раздел «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматические установки пожарной сигнализации. Система передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны»; - не заполняется раздел «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, <u>вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не в полном объеме (с нарушениями):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе «Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения» указывается недействующий нормативный документ, не проведена проверка в части водоотдачи осенью 2021 года; - в разделе «Пережатка пожарных рукавов...» не указаны номера пожарных кранов, отсутствует подпись лица, проводившего пережатку; 	Пункты 13, 48, 50, 54, Правил противопожарного режима в РФ	20.02.2023	


- в разделе «Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки)» не указывается вид проведенных работ, отсутствует подпись лица, проводившего работы.			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат» Серова И.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«21» февраля 2022 года

Главный государственный инспектор Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору Маслов Ф.Е., майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

