



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области**

Тургенева ул., д.1, г. Нижний Новгород, 603950  
тел/факс 8 (831) 436-78-90, 436-79-73. E-mail: sanepid@sinn.ru

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в  
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском  
районах**

**г. Кстово, ул.Талалушкина,д.11**  
тел/факс (83145) 2-17-02 Email: fy200@mts-nn.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 30.08.2021 № 2021-52-06-20-2614-ВП**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах  
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах  
Сисикиной Т.И

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» августа 2021г. №2021-52-06-20-2614-ВП в отношении Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат», ИНН 5205001580, ОГРН 1025201020316

Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1.Отделка всех помещений отделения №5 в корпусе №4; помещений бани с дефектами и повреждениями: линолеум на полу рваный, с дырами, плитка местами отбита, с повреждениями, на стенах местами отбита штукатурка, отслоения краски, на потолках трещины, вздутия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку выше перечисленных помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.9.21, р.IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого



«Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.»

2. Оборудование санитарных узлов для ПСУ: в корпусе №1, в корпусе №2, в корпусе №4 отделений №4 и №5 не соответствует требованиям: в туалетах используется устаревшее санитарно-техническое оборудование (чаши Генуя), закрытые кабины не оборудованы; во всех корпусах -умывальные не оборудованы вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей, полотенцесушителями, душевые не оборудованы закрытыми кабинками, что является нарушением п.9.25. п. IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги. Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель.»

3. Помещение изолятора не оборудовано горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.2. п. II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.»

4. По результатам испытаний воды, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: протоколы испытания воды №9536-9537 от 12.08.2021г., №9538 от 16.08.2021г. экспертное заключение № 05-1720 от 25.08.2021г. в анализируемых образцах питьевой воды централизованного водоснабжения: отобранном на пищеблоке и в буфетной корпуса №1 ГБУ «Бутурлинский ПНИ» по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная обнаружены общие колиформные бактерии и составили 0,7 в 100 мл КОЕ, при нормативе отсутствие КОЕ в 100 мл., что не соответствует требованиям, указанным в таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21; в анализируемом образце питьевой воды централизованного водоснабжения отобранном из подземного источника (скважина) ГБУ «Бутурлинский ПНИ» по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная жесткость общая составила 19,5=2,9 оЖ, при нормативе не более 7оЖ, общая минерализация составила 1661=149мг/л, при нормативе не более 1000 мг/л, что превышает нормативные значения и не соответствует стр.1,2 гл. III таб.3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п.2.3. п. II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам»

5. По результатам измерений уровней искусственной освещенности, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: протокол измерений искусственной освещенности №05-257 от 16.08.2021г., экспертное заключение № 05-1720 от 25.08.2021г. при общем освещении на рабочих местах уровень искусственной освещенности:  
-на пищеблоке в моечной кухонной посуде составил 156лк (с учетом неопределенности 142/170 лк) при нормативе 200лк, что не соответствует требованиям стр.68 т.5.25\* СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
-в корпусе №1 в перевязочном кабинете составил 333 лк. (с учетом неопределенности 303/363 Лк), при нормативе 500 лк, что не соответствует требованиям стр.39 табл.5.25\* СанПиН 1.2.3685-21



-в корпусе №4 на медицинском посту составил 220 лк. (с учетом неопределенности 200/240 лк), при нормативе 300 лк  
-в кабинете врача психиатра составил 246 лк (с учетом неопределенности 223/268 лк), при нормативе 300 лк.  
-в процедурном кабинете составил 316 лк (с учетом неопределенности 287/345 лк) при нормативе 500 лк  
что не соответствует требованиям стр.40,47,39 (соответственно) табл.5.25\* СанПин 1.2.3685-21  
-в административном блоке в кабинете заместителя директора по общим вопросам составил 161 лк (с учетом неопределенности 146/176 лк), при нормативе 300 лк  
-на рабочем месте специалиста по ОТ составил 254 лк (с учетом неопределенности 231/277 лк) при нормативе 300 лк  
что не соответствует требованиям стр.1 табл.5.25\* СанПин 1.2.3685-21  
и является нарушением п.9.20 п. IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которого «уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.»

6. В отделке помещений пищеблока имеются дефекты : в варочном и моечном отделении на потолках следы поражения грибом, отслоения лако-красочного покрытия; в обеденном зале вздутия и протечки на подвесных панелях; в гардеробных и санитарном узле для ПСУ на стенах, потолках следы плесени, отслоения лако-красочного покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку помещений и является нарушением п. 2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого «внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не иметь повреждений».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Государственному бюджетному учреждению «Бутурлинский психоневрологический интернат», ИНН 5205001580, ОГРН 1025201020316  
Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная  
Директор Серова Ирина Александровна

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты и повреждения внутренней отделки всех помещений отделения №5 в корпусе №4; помещений бани. Срок исполнения до 01.01.2023г.

2. Оборудование санитарных узлов для ПСУ привести в соответствие с требованиями: в корпусе №1, в корпусе №2, в корпусе №4 отделений №4 и №5 заменить чаши Генуя на унитазы с сидениями в закрытых кабинках ; во всех корпусах -умывальные оборудовать вешалками для полотенец,



полочками для умывальных принадлежностей, полотенцесушителями, душевые оборудовать закрытыми кабинками. Срок исполнения до 01.01.2023г

3. Помещение изолятора оборудовать горячим водоснабжением. Срок исполнения до 01.01.2023г

4. Привести качество питьевой воды в соответствие с требуемыми нормами по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: жесткость, общая минерализация, общие колиформные бактерии перед поступлением в сеть и в разводящей сети (пищеблок, корпус №1). Срок исполнения до 01.01.2023г.

5. Привести уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами на рабочих местах:

- в корпусе №1 в перевязочном кабинете

- в корпусе №4 на медицинском посту

- в кабинете врача психиатра

- в процедурном кабинете

- в административном блоке в кабинете заместителя директора по общим вопросам

- на рабочем месте специалиста по ОТ

- на пищеблоке в моечной кухонной посуды

Срок исполнения до 01.01.2023 г

6. Провести ремонт помещений пищеблока: устранить дефекты отделки в варочном и моечном отделении, в обеденном зале, в гардеробных и санитарном узле для ПСУ. Срок исполнения до 01.01.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский психоневрологический интернат», ИНН 5205001580, ОГРН 1025201020316

Нижегородская область, Бутурлинский район, п. Красная Глинка, ул. Залесная

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист I разряда территориального отдела

Сисикина Т.И.

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» августа 2021г.

(подпись)

И.А.Серова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: вручено лично 30.08.2021г

