



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, тел.: 200-11-01, факс: 200-12-69 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Городецкому району**

606500, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-33-19 (код – 8-83161)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 110/1/51**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

«18» сентября 2018 г.

**Государственное бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат»  
(ГБУ «ГПНИ»)**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича № 110 от «02» августа 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «27» августа 2018 г. по «18» сентября 2018 г. государственным инспектором Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, старшим лейтенантом внутренней службы Николаевым Родионом Юрьевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Городецкий психоневрологический интернат» (ГБУ «ГПНИ»), по адресам: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 7, с. Воронино, д. 30, п. Смиркино, ул. Мира, д. 42 совместно с временно исполняющим обязанности директора ГБУ «ГПНИ» Щечилиной Еленой Александровной, начальником хозяйственной службы ГБУ «ГПНИ» Абрамовым Александром Альбертовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
Отдельно - стоящее здание складского назначения, расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. 30				
1.	Помещения складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности В-3 не защищены	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 – Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.02.2019 г.	



<p>системой автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>требованиях пожарной безопасности» п. 4, п. 14, п. 5.2 табл. 3 Норм пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» (НПБ 110-03); прил. А, п. А.4, п. А.10, п. 5.2 табл. А.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» (СП 5.13130.2009)</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Городецкому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области,  
государственный инспектор Городецкого района  
Нижегородской области по пожарному надзору Николаев Р.Ю.  
«18» сентября 2018 г.



Предписание для исполнения получил (а):

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 2018 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)