

ИНФОРМАЦИЯ о предписаниях и замечаниях контрольно-надзорных органов, выданных ГБУ "Навашинский ПНИ"

№ п/п	Наименование контрольно-надзорного органа (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура и др.)	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения)	Краткое содержание предписания	Срок устранения нарушения по предписанию	Перечень работ, необходимых для устранения предписаний и замечаний	Ориентировочная стоимость работ на устранение замечаний и предписаний руб.	потребность в финансировании		Источник финансирования		Планируемый срок устранения нарушения по предписанию (дата)	Факт исполнения устранения нарушения (дата)
							нужно/отсутствует	внебюджетные средства	областные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам город Кулебаки и Навашинский.	Представлен не об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности от 02.12.2021г. №905/2-22-26	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты объекта, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф.1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник энергоснабжения (имеющийся дизельгенератор предусмотрен только для здания котельной, расположенной на территории организации). На втором этаже здания, в проеме противопожарной преграды, разделяющей складское помещение (площадью 16 кв.м.) от общего коридора, не установлена противопожарная дверь 2-го типа с приспособлением для самозакрывания (по факту дверь металлическая, какие-либо шильдики с информацией о том, что данная дверь является противопожарной и сведениями об её пределе огнестойкости отсутствуют, сертификаты соответствия на указанную дверь также отсутствуют (не предоставлены)). Противопожарная дверь складского помещения (для хранения чистящих и моющих средств), расположенного на первом этаже административной части здания, не оборудована устройствами для самозакрывания. На двери, разделяющей лестничную клетку от коридора второго этажа административной части здания, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах. В подвале здания допущено размещение различных горючих предметов и материалов (деревянные оконные рамы и т.д.). На дверях, ведущих в чердачное помещение и в подвал, отсутствует информация о месте хранения ключей от данных помещений. На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, открывание которых изнутри обеспечивается с помощью ключа. В здании не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также места размещения аварийно-спасательных устройств, огнетушителей и ручных пожарных извещателей. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	1 квартал 2022			нужно			1 квартал 2022	Нарушения устранены в установленный срок по всем пунктам, кроме п.2 и п.3, так как отпала необходимость их исполнения.	
2	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Предписание от 15.03.2022 №2022-52-03-17-489-ВП	1. не организована дезинфекция, дезинсекции и дератизации контейнеров, предназначенных для сбора ТКО и контейнерной площадки, на которой установлены контейнера в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке; 2. устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, не обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями; 3. для каждой жилой комнаты (спальни) не предусмотрен туалет, оборудованный унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете); 4. допускается проживание в спальнях комнатах от 2 до 6 человек, при необходимом заполнении не более 3 человек; 5. для приемно-карантинного отделения не предусмотрена (отсутствует) буфетная, оборудованная моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом; 6. помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха; 7. стены коридора и холла не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра; 8. в туалетах отсутствует полотенцесушитель; 9. для раздельного хранения санитарной, специальной одежды и личной одежды работников отсутствуют двухсекционные индивидуальные шкафчики; 10. у 2 поступивших ПСУ в историях болезни отсутствуют сведения о результатах исследований на заболевания передающиеся половым путем; 11. не организовано обследование на туберкулез проживающих (опекаемых) в учреждении с кратностью не менее 2 раз в год; 12. в медицинской документации 2 опекаемых отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори и вирусного гепатита В; 13. общие душевые не оборудованы закрытыми кабинками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей; 14. допускается нарушения в отделке потолка, стен (трещины в штукатурке, краска облупилась) жилых помещений, санитарных узлов, душевых помещений, коридоров учреждения, ритуальной; 15. жилые комнаты не оснащены стульями, столами; 16. допускается использование оборудования (ржавые ванны в душевых помещениях), мебели (кушетки, установленные в коридорах, частично тумбочки в жилых комнатах), покрытие, которых не обеспечивает возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; 17. при оказании парикмахерских услуг опекаемым, не проводится дезинфекция ножниц для стрижки волос и съемных ножей электрических бритв; 18. допускается совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов с уборочным инвентарем, предназначенных для уборки иных помещений; 19. не организованы плановые обследования на заселенность помещений учреждения и прилегающей территории членистоногими с	04.09.2023		6 000 000,00	нужно			до 04.09.2023 (срок продлен до 04.09.2024г.)	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам до истечения срока устранения	

			<p>кратностью не менее 2 раз в месяц; 20. не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха системы механической приточно-вытяжной вентиляции; 21. не осуществляется учет каждого случая инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней; 22. не предоставляются в территориальный отдел Роспотребнадзора в 10-дневный срок после утверждения, контингенты работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 23. не разработан план мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда; 24. не организован периодический медицинский осмотр в центрах профпатологии для работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными (или) опасными условиями труда (подкласс 3.1-3.4, класс 4) не реже одного раза в пять лет; 25. не представлены личные медицинские книжки с данными о медицинском осмотре, лабораторных исследований и профилактических прививках на 7 работников учреждения; 26. в личных медицинских книжках нескольких сотрудников отсутствуют некоторые отметки; 27. в личной медицинской книжке 2 сотрудников нет отметки о ревакцинации против дифтерии и столбняка, в личной медицинской книжке 1 чел отсутствуют сведения об иммунизации против кори; 28. в складском помещении для хранения овощей, у входной двери штукатурка со стены осыпается; 29. нарушается точность технологических операций, а именно: в складе для хранения овощей, фруктов, бакалейной продукции осуществляется отпуск готовой продукции - сыра, колбасных изделий; 30. При хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, так овощи в складе для овощей хранятся при температуре +10⁰С, при нормативе: картофель +2⁰С+4⁰С, морковь +2⁰С, установленном изготовителем; 31. в складском помещении для хранения овощей прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в момент проверки неисправен; 32. не исправен кран на раковине в комнате для хранения отходов; 33. не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с утвержденной программой производственного контроля; 34. в помещениях пищеблока, задействованных в приготовлении холодных блюд не используется бактерицидное оборудование; 35. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не в соответствии с требованиями; 36. в личных медицинских книжках нескольких сотрудников отсутствуют некоторые отметки; 37. не обеспечивается химическая, физическая и биологическая безопасность при доставке готовой продукции с пищеблока через улицу в буфетное отделение; 38. смывы с объектов окружающей среды из пищеблока с не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011; 39. Калорийность 1 блюда занижена на 4 % за счет недоложения жиров на 7 %, от норматива.</p>							
3	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представлен не от 23.03.2022 №52-03-17/09-960-2022	<p>1. В нарушение п. 2,16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении для хранения овощей, у входной двери ш тука гурка со стены осыпается. 2. В нарушение и. 2.5 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ни 2, н. 3 ст. 10 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» планировка производственных помещений предприятия общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция и размещение не обеспечивается в соответствии с требованиями технического регламента, а именно: нарушается точность технологических операций, а именно: в складе для хранения овощей, фруктов, бакалейной продукции осуществляется отпуск готовой продукции - сыра, колбасных изделий. 3. В нарушение п. 7 ст. 17 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, как овощи в складе для овощей хранятся при температуре +10⁰ С, при нормативе: картофель +2⁰ С, морковь +2⁰ С, установленном изготовителем, п. 3.1 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 4. В нарушение п.3.13 СанПиМ 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении для хранения овощей прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в момент проверки неисправен. 5. В нарушение п.2.15 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не исправен кран на раковине в комнате для хранения отходов. 6. В нарушение п.2.1 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с утвержденной программой производственного контроля (ППК) ГБУ «Павашинский ПНИ» -Лабораторные исследования готовой продукции на калорийность с кратностью 1 раз в 6 месяцев не проводились, протоколы испытаний за 2021 и текущий период 2022г. не представлены. 7. В нарушение п. 2.14 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещениях пищеблока, задействованных в приготовлении холодных блюд не используется бактерицидное оборудование. 8. В нарушение Приложение 5, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения!» журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не в соответствии с требованиями приложения 5: отсутствуют графы: изготовитель, поставщик, условия хранения и конечный срок реализации. 9. В нарушение п.2.21 СанПиП 2,3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в личной медицинской книжке официанта Роциной И.Е. ОТСУТСТВУЮТ сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка. В личной медицинской книжке повара Панфиловой Н.Н. отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф, в личной медицинской книжке повара Фроловой Л .А. отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическом обследовании на брюшной тиф(>. В личной медицинской книжке мойщика посуды Игнатьевой С'.В. отсутствуют сведения</p>	23.04.2022					23.04.2022	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам до истечения срока устранения

			<p>об осмотре врача-невролога. В личных медицинских книжках повара Панфиловой НЛГ, мойщика посуды Растопчиновой П.А., официанта Рогожиной И. А., мойщика посуды Рождиной И.Е., изготовителя полуфабрикатов Фадеевой Г.Н., повара Фроловой Л.А., заведующей столовой Герасимовой Л.А. ОТСУТСТВУЮТ сведения об аттестации по гигиеническому обучению.</p> <p>10. В нарушение п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не обеспечивается химическая, физическая и биологическая безопасность (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц в пищевую продукцию) при доставке готовой продукции с пищеблока через улицу в буфетное отделение: в момент проверки запеканка картофельная на противнях, прикрытых салфетками доставлялась в буфетное отделение, емкости с готовой пищевой продукцией, приготовленной для отправки в буфетное отделение хранятся непосредственно на полу.</p> <p>11. В нарушение п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п.п.8. ст.10. Гл.3 ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» смывы с объектов окружающей среды из пищеблока ГБУ «Навашинский ИМИ» (протокол № 02-1028-02-1037 от 04.03.2022г.) не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза» «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическому показателю (БГКП - обнаружено на столе «ТП», миске «рыба вареная», мясорубке ВП (пестик) при нормативе отсутствие).</p> <p>12. В нарушение п.2.8. н. 7.1.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» калорийность 1 блюда «Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной и свежей зеленью» изготовитель: пищеблок ГБУ «Навашинский ПНИ. Дата изготовления 02.03.2022г. занижена на 4 % за счет недоложения жиров на 7 %, от норматива. Калорийность 2 блюда «Запеканка картофельная фаршированная отварным протертым мясом» изготовитель: пищеблок ГБУ «Навашинский ПНИ, Дата изготовления 02.03.2022г. завышена на 4% за счет вложения жиров на 8 % от норматива (протокол № 02-1057, 02-1058, 02-1059 от 09.03.2022г.).</p>							
4	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представлен не от 23.03.2022 №52-03-17/09-959-2023	<p>1. В нарушении п.9.12 Раздел 9, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, не обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями.</p> <p>2. В нарушении п.9.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» для каждой жилой комнаты (спальни) не предусмотрен туалет, оборудованный унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете).</p> <p>3. В нарушении 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» допускается проживание в спальнях комнатах от 2 до 6 человек, при необходимом заполнении не более 3 человек.</p> <p>4. В нарушении п.9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» для приемно-карантинного отделения не предусмотрена (отсутствует) буфетная, оборудованная мочными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом.</p> <p>5. В нарушении п.9.19. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.</p> <p>6. В нарушении п. 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» стены коридора и холла не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра.</p> <p>7. В нарушении п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» в туалетах отсутствует полотенцесушитель.</p> <p>8. В нарушении п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» общие душевые не оборудованы закрытыми кабинками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей.</p> <p>9. В нарушении п.2.7.п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» допускается нарушения в отделке потолка, стен (трещины в штукатурке, краска облупилась) жилых помещений, санитарных узлов, душевых помещений,</p>	23.04.2022					23.04.2022	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам до истечения срока устранения

			<p>коридоров учреждения, ритуальной.</p> <p>10. В нарушении п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» жилые комнаты не оснащены стульями, столами. 11. В нарушении п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» допускается использование оборудования (ржавые ванны в душевых помещениях), мебели (кушетки, установленные в коридорах, частично тумбочки в жилых комнатах), покрытие, которых не обеспечивает возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>12. В нарушении п.98,п.99, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не организованы плановые обследования на заселенность помещений учреждения и прилегающей территории членистоногими с кратностью не менее 2 раз в месяц (не представлено документальное подтверждение).</p> <p>13. В нарушении п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» по адресу г.Навашино, пер.Дзержинского, д. 1 не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха системы механической приточно-вытяжной вентиляции.</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Представлен от 23.03.2022 №52-03-17/09-961-2024	<p>1. В нарушении п.9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» для раздельного хранения санитарной, специальной одежды и личной одежды работников отсутствуют двухсекционные индивидуальные шкафчики. 2. В нарушении 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» нарушены требования п. 9.43. СП 2.1.3678-20 у поступающих в истории болезни отсутствуют сведения о результатах исследований на заболевания передающиеся половым путем (Лепешкин, Бумагин С.Б). В нарушении п.809 Раздел 8 СанПиН 3.3681-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - ГБУ «Навашинский ПНИ» не организовано обследование на туберкулез проживающих (опекаемых) в учреждении с кратностью не менее 2 раз в год. В нарушении 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п. 761, п.2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.18 Приказ МЗ РФ № 1122и от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» - в медицинской документации опекаемых Бумагина С.Б, Сычева А.В отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори и вирусного гепатита В. В нарушении п. 8.2.23, и. 8.2.24, п.9.30 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - ГБУ «Навашинский ПНИ» при оказании парикмахерских услуг опекаемым, не проводится дезинфекция ножниц для стрижки волос и съемных ножен электрических бритв. В нарушении г.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» допускается совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов с уборочным инвентарем, предназначенных для уборки иных помещений. В нарушении п.26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не осуществляется учет каждого случая инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней, а именно в журнале учета инфекционных заболеваний учреждения отсутствуют сведения о заболевших новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 опекаемых за период 2021г. В нарушении п.22. Приказ МЗ РФ от 28.01.2011 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - ГБУ «Навашинский ПНИ» не предоставляются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском районе, городском округе г.Кулсбаки, городском округе Навашинский в 10-дневный срок после утверждения, контингенты работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.</p> <p>В нарушении ст.25 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03. 1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; и. 1.7 Раздел 1, и.3.1 Раздел 3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» - ГБУ «Навашинский ПНИ» не разработан план мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (травлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.</p> <p>10. В нарушении ст.25 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.40 Приказ МЗ РФ от 28.01.2011 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры - ГБУ «Навашинский ПНИ» не организован периодический медицинский осмотр в центрах профпатологии для работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными (или) опасными условиями труда (подкласс 3.1-3.4, класс 4) не реже одного раза в пять лет. 11. В нарушении п.58, п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п.26 Приказ МЗ РФ от 28.01.2011 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - ГБУ «Навашинский ПНИ» не представлены личные медицинские книжки с данными о медицинском осмотре, лабораторных исследований и профилактических прививках работников учреждения: Варавина А.В, Ворониной Э.В, Мангушевой А.Л, Пановой Е.А, Сергеевой М.В. 12. В нарушении п.58, п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п.26, п.31.3, п.31.4 Приказ МЗ РФ от 28.01.2011 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью</p>	23.04.2022						23.04.2022	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам до истечения срока устранения
---	--	---	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--

			<p>четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - в личных медицинских книжках сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ»: Бакаевой Ю.Н, Деминой И.А, Зиминной Е.А, Штырева С.В нет сведений о прохождении м/о в 2021, 2022 врачом невропатологом; в личной медицинской книжке сотрудника ГБУ «Навашинский ПНИ»: Седовой К.Э нет сведений о прохождении медицинского осмотра в 2021, 2022 врачом оториноларингологом; в личной медицинской книжке сотрудника ГБУ «Навашинский ПНИ»: Климовой Ю.М нет сведений о прохождении медицинского осмотра в 2021, 2022 врачом оториноларингологом, врачом гинекологом, врачами психиатром, врачом наркологом. В нарушении п.62, п.64, п.2769, и.2925 СанПиН 3.3686-21 «Санитарн-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п.18 Приказ МЗ РФ № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» - в личной медицинской книжке сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ»: Гондуровой С.А, Лебедевой Н.А не представлены сведения об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка; в личной медицинской книжке Лебедевой Н.А отсутствуют сведения об иммунизации против кори.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Прокуратура Навашинского района	Представлен не об устранении нарушений требований законодательства пр предоставлен ии социальных услуг от 20.09.2022 №5-2-2022	<p>В ходе проверки установлено, что в ГБУ «Навашинский ПНИ» имеют место нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, среди нарушений санитарно-эпидемиологических требований установлены следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство оборудования, предназначенного для транспортирования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов со 2-го этажа здания, не обеспечивает возможность его использования лицами с ограниченными возможностями, что является нарушением п.9.12 раздела 9, СанПиН 2.1.3684-21; - для каждой жилой комнаты (спальни) не предусмотрен туалет, оборудованный унитазами в закрытых кабинках, допускается проживание в спальнях комнатах от 2 до 6 человек, при необходимом заполнении не более 3 человек, что не соответствует п.9.9 СП 2.1.3678-20; - помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что не соответствует п.9.19. СП 2.1.3678-20; не организовано обследование на туберкулез проживающих (опекаемых) в учреждении с кратностью не менее 2 раз в год, что является нарушением п.809 Раздел 8 СанПиН 3.3681 - 21;и др. <p>Среди нарушений законодательства о пожарной безопасности установлены следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение ч.4 ст.4, чЛ и ч.3 ст.6, чЛ ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты объекта не предусмотрен автономный резервный источник энергоснабжения (имеющийся дизельгенератор предусмотрен только для здания котельной, расположенной на территории организации); - в нарушение п.п. «а» и «б» п.16 ППР в РФ в подвале здания допущено размещение различных горючих предметов и материалов (деревянные оконные рамы и т.д.), - в нарушение п.23 и п.36 ППР в РФ; ст.1, ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также места размещения аварийно-спасательных устройств, огнетушителей и ручных пожарных извещателей. - в нарушение п.54 ППР в РФ при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке и др. <p>В нарушение п.3.2 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, утв. Приказом Минсоцполитики Нижегородской области от 21.04.2022 №214, в договор о предоставлении социальных услуг не включаются положения, определенные индивидуальной программой, являющиеся существенным условием договора в силу ст.17 Федерального закона №442-ФЗ.</p> <p>В нарушение п.2.8.6.3 Порядка предоставления социальных услуг в случае госпитализации получателя социальных услуг для стационарного лечения в медицинской организации при издании соответствующих приказов в них не указывается основание его издания, которым является факт госпитализации, соответственно не указывается и дата госпитализации, в личных делах и медицинской документации сведения о дате госпитализации также не отражаются, что не позволяет оценить обоснованность и своевременность издания приказа о приостановлении оказания социальных услуг (приказ от 06.09.2022 №329-од в отношении Головой Г.А., приказ от 05.08.2022 №290-од в отношении Шаталина А.И. и др.) Также в нарушение указанного пункта Порядка предоставления социальных услуг в ряде случаев при приостановлении оказания социальных услуг издаются приказы о снятии с питания. Так, 09.06.2022 издан приказ №210- од о снятии Архипова Н.Н. с питания на время его отсутствия с 10.06.2022. основание - направление врача-психиатра на госпитализацию от 30.05.2022. Кроме неправильной формулировки приказа при его издании не указана дата госпитализации и соответствующее медицинское учреждение. Установлены нарушения ст.13 Федерального закона №442-ФЗ в части информационной открытости поставщиков социальных услуг, выразившихся в отсутствии на официальном сайте ГБУ «Навашинский ПНИ» актуальной информации о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, и отчетов об исполнении указанных предписаний (последние размещенные предписания датированы 2019 годом).</p> <p>Сведения порядке и условиях предоставления социальных услуг, размещенные на официальном сайте, содержат ссылку на утратившее силу постановление Правительства Нижегородской области от 24.12.2015 №864 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам".</p> <p>В ходе проверки установлены нарушения требований законодательства при проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, выразившиеся в ненадлежащем планировании указанной деятельности, в не проведении внеплановых проверок по фактам летальных исходов в учреждении и не проведении основных мероприятий, предусмотренных Требованиями к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утв. Приказом Минздрава РФ от 31.07.2020 №785н.</p> <p>Так, представленный план проверок по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности на 2022 год не содержит мероприятий, предусмотренных Требованиями, утв. Приказом Минздрава РФ от 31.07.2020 №785н, в т.ч. обязательных к ежеквартальному проведению. В частности, такие мероприятия по внутреннему контролю как мониторинг наличия у медицинских работников документов об образовании и сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста, анализ информации обо всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении и т.д., а также мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий должны проводиться ежеквартально.</p> <p>Материалы внеплановых проверок по фактам летальных исходов в учреждении за 2021 и истекший период</p>	30.10.2022						Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам до истечения срока устранения
---	---------------------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

			<p>2022 в ходе проверки не представлены. При этом в 2021 году зарегистрировано 9 смертей пациентов, в 2022 - 11.</p> <p>В нарушение п.п.20, 21 Требований представленный отчет о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности за 2021 не содержит конкретных выводов по оценке качества и безопасности медицинской деятельности, выработанные мероприятия по устранению нарушений и улучшению деятельности также отсутствуют, что свидетельствует о формальном проведении внутреннего контроля. Отчет о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности за 1 полугодие 2022 года в ходе проверки не представлен.</p> <p>Также выявлены нарушения Правил хранения лекарственных средств, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №706н, выразившиеся в отсутствии в шкафах для хранения препаратов стеллажных карт, содержащих информацию о хранящихся лекарственных средствах.</p>								
7	Прокуратура Навашинского района	Протест на Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности от 20.09.2022 №5-1-2022	<p>Установлено, что приказом от 29.01.2020 директора ГБУ «Навашинский ПНИ» №7-ахд утверждено Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, которое частично не соответствует требованиям действующего законодательства.</p> <p>Так, п.1.2 Положения предусмотрено, что оно разработано в соответствии, в т.ч. с постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности», при этом указанный документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N291.</p> <p>Также в п.1.2 Положения указано, что оно разработано в соответствии с приказом Минздрава России от 07.06.2019 N381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", однако документ также утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 17.06.2020 N868. В настоящее время приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 №785н утверждены новые Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.</p> <p>Пунктом 1.5 Положения предусмотрены мероприятия контроля качества медицинской помощи. В нарушение п.9 Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности данным пунктом не предусмотрено осуществление мониторинга наличия у медицинских работников документов об образовании и сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. В нарушение п.6 Требований оспариваемое Положение не содержит раздела, регламентирующего права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении внутреннего контроля. В нарушение п.п.15 и 18 Требований Положением не регламентированы сроки проведения плановых и внеплановых проверок и сроки осуществления мониторинга наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий.</p> <p>С учетом изложенного, Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности ГБУ «Навашинский ПНИ» подлежит приведению в соответствие с вышеуказанными нормами законодательства.</p>	30.09.2022					30.09.2022	<p>нарушения, выявленные в ходе указанной выше проверки, устранены путем внесения изменений в Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУ «Навашинский ПНИ», размещении информации на сайте о внесении изменений в Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности учреждения.</p>	

8	Прокуратура Навашинского района	Протест на Положение об официальном сайте от 20.09.2022 №5-1-2022	В нарушение ст.13 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», п.2 постановления Правительства РФ от 24.11.2014 N1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», п.2 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N886н "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)», а также п.5 приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 N440 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о предоставлении социальных услуг в Нижегородской области» п.3.1 оспариваемого Положения не содержит всего перечня информации, подлежащей обязательному размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг. Согласно п.5.3 Положения размещение информационных материалов на официальном сайте осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня согласования представленной информации в порядке, установленном п.4.5 настоящего Положения. Данный пункт не соответствует п.8 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N886н и п.5 приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 09.10.2014 N440, согласно которым информация и документы подлежат размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. С учетом изложенного, Положение об официальном сайте ГБУ «Навашинский ПНИ» подлежит приведению в соответствие с вышеуказанными нормами федерального и регионального законодательства.	30.09.2022						30.09.2022	нарушения, выявленные в ходе указанной выше проверки, устранены путем внесения изменений в Положение об официальном сайте ГБУ «Навашинский ПНИ», размещении информации на сайте о внесении изменений в Положение об официальном сайте учреждения. Ответственным сотрудникам усилен контроль за актуальностью размещаемой на сайте информации.
9	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский	Представлен ие об устранении причин и условий, способствова вших совершению администрат ивного правонаруше ния 52-03- 17/11-288- 2023 от 21.03.2023	1. В нарушение п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (приложение) - в ГБУ «Навашинский ПНИ» технологические карты кулинарных изделий (блюд) не содержат информацию о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков. 2. В нарушение п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в ГБУ «Навашинский ПНИ», согласно представленной информации (журнал учета температурного режима и относительной влажности в складских помещениях), при хранении пищевой продукции (овощи, фрукты) не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, так овощи и фрукты в складском помещении хранятся при температуре +9°С, при нормативе: лук +6С, морковь до +1С, яблоки до +1С, груша до +1С. 3. В нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в ГБУ «Навашинский ПНИ», согласно представленной информации (правила мытья кухонной посуды на пищеблоке), обработка кухонной посуды осуществляется без применения дезинфицирующих средств. 4. В нарушение п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 7 ст. 17 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»- в ГБУ «Навашинский ПНИ», согласно представленной информации (журнал бракеража скоропортящейся продукции), грудка куриная охлажденная подвергается заморозке, что нарушает условия хранения и сроки годности продукта (грудки куриной), установленные изготовителем.	24.04.2023					24.04.2023	нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам	

10	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский	Представлен не об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 52-03-17/11-289-2023 от 21.03.2023	<p>1. В нарушение п.98, п.99, п.101 Раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не в полном объеме осуществляется работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации здания и территории учреждения, а также контроль за их проведением, а именно: по представленной информации (контракт № 15 от 09.01.2023 с ООО «Дез-Универсал», акты выполненных работ (за 2022г) мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся на площади 1968,8 кв м, при общей площади здания учреждения - 1888 кв.м и площади, прилегающей территории 13899 кв.м; плановые обследования на заселенность учреждения членистоногими осуществляется с кратностью менее 2 раз в месяц (1 раз в месяц). 2. В нарушение п.9.37 Раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Раздел 2, п.8 приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п.93 Раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не в полном объеме осуществляется работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, а именно, отсутствуют сведения о проведении промывки, дезинфекции контейнеров, предназначенных для сбора мусора и контейнерной площадки; не соблюдаются режимы дезинфекции санитарного оборудования в ванных комнатах, поверхностей в помещениях столовой, поверхностей в помещениях туалетов, а именно для текущей уборки санитарного оборудования в ванных комнатах используется дезинфицирующий раствор «Хлор-А-Дез» с концентрацией действующего вещества 0,06%, используемого для профилактики бактериальных инфекций, при необходимой концентрации 0,2%, используемой для профилактики грибковых инфекций; для текущей уборки поверхностей помещений столовой, поверхностей помещений туалетов используется дезинфицирующий раствор «Хлор-А-Дез» с концентрацией действующего вещества 0,06%, используемого для профилактики туберкулезной инфекции, при необходимой концентрации 0,0075%, используемой для профилактики бактериальных инфекций (кроме туберкулеза). 3. В нарушение 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п.761,п.2769,п.2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.18 Приказ МЗ РФ № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» в медицинской документации опекаемых Болотина Р.С., Лебедева С.Ф., Подгускова А.Н., Муханова А.Н., Зотова В.Б., Исмагилов М.И. отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори; в медицинской документации опекаемых Лебедева С.Ф., Хвалиной Н.Р. отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии; в медицинской документации опекаемых Подгускова А.Н., Лебедева С.Ф. отсутствуют сведения о профилактических прививках против вирусного гепатита В; у поступающих в учреждение в медицинской документации отсутствуют сведения о результатах лабораторных исследований на заболевание, передающиеся половым путем (Болотин Р.С., Лебедев С.Ф., Григорьев А.Н., Подгусков А.Н., Зотов В.Б., Кузнецов Н.Н., Хвалина Н.Р., Лаврова Н.К., Исмагилов М.И., Хохлов В.В.). 4. В нарушение ст.25 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; п.40 Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - ГБУ «Навашинский ПНИ» не организован периодический медицинский осмотр в центрах профпатологии для работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными (или) опасными условиями труда (подкласс 3.1-3.4, класс 4) не реже одного раза в пять лет. 5. В нарушение п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в ГБУ «Навашинский ПНИ» не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха системы механической вентиляции, не представлены сведения. 6. В нарушение п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ГБУ «Навашинский ПНИ», не организована профессиональная гигиеническая подготовка и аттестации должностных лиц и работников учреждения: Авдошиной Т.В., Авдошиной Н.В., Бакаевой Ю.Н., Беловой Л.Ю., Бутенко Л.В., Виноградовой И.С., Владыкиной Е.Ю., Воскресенской Е.А., Гондуровой С.А., Гусевой В.В., Давыдовой Я.А., Дружининой И.В., Ерофеева В.Е., Ежковой З.Б., Заволженской И.А., Зиминой О.А., Здоровой Г.В., Кадулина С.Ю., Киселевой Н.В., Климовой Ю.М., Клусовой О.Ю., Клусовой Г.А., Малогиной И.К., Матерухиной О.И., Мелентьевой И.А., Мельничук И.А., Мигуновой Е.А., Мокровой М.М., Мухиной Е.К., Османовой Е.Е., Панкратовой С.В., Романова М.В., Савеловой Н.М., Сергеевой Е.И., Сергеевой М.В., Сидоровой О.В., Сысуевой О.А., Удаловой Т.М., Ульяховой А.М., Чарышева А.В., Чистовой В.Н., Шишкиной А.Г., Янковцевой Н.А., в личных медицинских книжках вышеперечисленных работников ГБУ «Навашинский ПНИ» отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 7. В нарушение п.58, п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п.23, п.26, п.31.3, п.31.4 Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,</p>	24.04.2023					24.04.2023	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам
----	---	--	---	------------	--	--	--	--	------------	--

			<p>предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - в личных медицинских книжках сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ»: Аристовой Л.Г., Аристовой М.В., Васиной Т.В. нет сведений о прохождении м/о в 2022, 2023 врачом оториноларингологом; в личной медицинской книжке сотрудника ГБУ «Навашинский ПНИ» Тарасовой Т.В. нет сведений о прохождении медицинского осмотра в 2022, 2023 врачом невропатологом; в личных медицинских книжках сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ»: Гусевой В.В., Калининцевой О.В., Королёвой Т.А., Рожиной И.Е., Филимоновой С.Г. нет сведений о прохождении медицинского осмотра в 2022, 2023 врачом гинекологом; в личных медицинских книжках сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ»: Панкратовой С.В., Чернышова В.И. нет сведений о прохождении медицинского осмотра в 2022, 2023 врачом стоматологом; в личной медицинской книжке сотрудника ГБУ «Навашинский ПНИ» Шишкиной А.Г. нет сведений о прохождении медицинского осмотра в 2022, 2023 врачами психиатром и наркологом; в личной медицинской книжке сотрудника ГБУ «Навашинский ПНИ» Чернышева В.И. нет сведений об исследовании крови на сифилис и мазков на гонорею при поступлении его на работу в ГБУ «Навашинский ПНИ»; в личной медицинской книжке сотрудника ГБУ «Навашинский ПНИ» Ручкина В.Н. нет сведений об исследовании на носительство кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении его на работу в ГБУ «Навашинский ПНИ», в личных медицинских книжках сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ» Коротковой Е.И., Панкратовой С.В. нет сведений об исследовании мазка из носа и зева на наличие патогенного стафилококка при поступлении их на работу в ГБУ «Навашинский ПНИ». 8. В нарушение п.62, п.64, п.2769, п.2925 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п. 18 Приказ МЗ РФ № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» - в медицинской документации сотрудников ГБУ «Навашинский ПНИ»: Деминной И.А., Зимина М.Ю.,_ Сорокина Ф.Н. нет сведений об обязательных профилактических прививках, в личной медицинской книжке Рогожиной С.М. отсутствуют сведения об иммунизации против кори, в личной медицинской книжке Романовой Т.В. отсутствуют сведения об иммунизации против кори и вирусного гепатита В.</p>								
11	<p>Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам город Кулебаки и Навашинский.</p>	<p>Предписание об устранении нарушений обязательных требований №2310/552-52/95-П/ВП от 21.11.2023г.</p>	<p>1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 2. Имеющиеся на этажах и помещениях здания поэтажные планы эвакуации не соответствуют установленным требованиям. 3. На пожарных шкафах, расположенных на путях эвакуации в коридоре, не установлены ограждения для предотвращения травмирования людей. 4. Ширина двери эвакуационного выхода со стороны приемно-карантинного отделения составляет менее 1,2 метра (по факту 0,9м.)</p>	01.10.2024						01.10.2024	<p>Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены по всем пунктам до истечения срока устранения</p>
12	<p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса. Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский</p>	<p>Предписание об устранении нарушений обязательных требований №2024-52-03-17-274-ВП от 26.03.2024г.</p>	<p>1. Не организована промывка контейнеров для сбора ТКО в зависимости от температуры наружного воздуха. Основание п.8 Раздел 2, приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».2. В ГБУ «Навашинский ПНИ» не в полном объеме осуществляется работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации учреждения, а также контроль за их проведением, а именно: по представленной информации (контракт на оказание услуг № 15 от 09.01.2024, контракт на оказание услуг № 15 от 09.01.2023 с ООО «ДЕЗ-Универсал», акты сдачи-приёмки (за 2023), журнал учета оказания услуг по дезинсекции и дератизации) - мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся только в помещениях здания, на прилегающей территории (12962 кв.м) вышеуказанные мероприятия с установленной периодичностью не проводятся. Основание: п.98, п.99, п.108, п.109 Раздел 3 СанПиН 3.3686- 21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».3. ГБУ «Навашинский ПНИ» не предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в помещении процедурного кабинета. Основание: п.4.4.10 Раздел ГУ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 4. ГБУ «Навашинский ПНИ» не организовано диспансерное наблюдение за больным ХГВ и ХГС Щеголевым А.В. Основание: п.738 Раздел VII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».5. ГБУ «Навашинский ПНИ» при проведении иммунопрофилактики опекаемым отсутствует журнал учета профилактических прививок установленной формы. 6.В медицинской документации опекаемых, при проведении иммунопрофилактики, отсутствуют сведения о производителе вакцины, дате истечения срока годности используемой вакцины, месте и способе введения препарата. 7.В ГБУ «Навашинский ПНИ» подушки для опекаемых не обеспечены чехлами, изготовленными из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. Основание: п.9.47 Раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 8 В ГБУ «Навашинский ПНИ» стены коридора и холла,</p>	21.04.2025						21.04.2025	

			<p>складское помещение пищеблока, буфетной (обеденный зал), помещение для временного хранения грязного белья прачечной - не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра. Основание: п. 9.22 Раздел 9 СП 2.1.3678- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».9. В ГБУ «Навашинский ПНИ» имеются нарушения целостности в отделке потолков и стен в помещениях: туалетов для опекаемых (2-ой этаж), частично в жилых комнатах (краска на потолках местами облупилась), комнате обработки и хранения уборочного инвентаря (2 этаж), прачечная (краска на потолках облупилась). Основание: п. 9.21 Раздел 9 СП 2.1.3678- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 10. В ГБУ «Навашинский ПНИ» для раздельного хранения санитарной и специальной одежды от личной одежды работников отсутствуют индивидуальные двухсекционные шкафчики. Основание: п. 9.50 Раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».11. В ГБУ «Навашинский ПНИ» отсутствует комната личной гигиены женщин, оборудованная биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом. Основание: п. 9.27 Раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».12. ГБУ «Навашинский ПНИ» не осуществляет измерение температуры горячей воды из системы централизованного водоснабжения в месте водоразбора. Основание: п.84 Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий». 13. ГБУ «Навашинский ПНИ» не осуществляет производственный лабораторный микробиологический контроль качества горячей воды в системе централизованного горячего водоснабжения на наличие легионелл с кратностью не менее 2 раз в год. Основание: п.3215, п.3216 Раздел XIЛ1 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».14. ГБУ «Навашинский ПНИ» не обеспечивает соблюдение кратности инструментальных измерений параметров микроклимата в учреждении, установленной программой производственного контроля, а именно программой установлена периодичность измерений не менее 2 раз в год (теплый и холодный период года), фактически измерения осуществляются 1 раз в год (холодный период года). Основание: п.2.1 Раздел II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п.2.1, п.2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».15. В ГБУ «Навашинский ПНИ» при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, так фрукты в складе хранятся при температуре +10°С, при нормативе: яблоки +1°С+6°С, груши 0+4°С, установленном изготовителем. Основание: п.3.1 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения".16. В ГБУ «Навашинский ПНИ» в моечной буфета допускается использование мебели, покрытие, которой не обеспечивает возможность проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (скамейка под посудомоечной машиной с нарушенной целостностью покрытия и следами плесени). Основание: п.9.24 Раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--