



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Шатковскому району

(наименование органа надзорной деятельности)

607700, р.п. Шатки, ул. Центральная, 13 тел. факс 4-10-79 (код 83190)

(адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Шатки, ул. Центральная 13

(место составления акта)

«25» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 8

По адресам: Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.12 (юридический адрес); Место нахождения и наименование объектов защиты: Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.27 (жилое здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.28 (жилое здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.32 (жилое здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.12(административное здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.24 (жилое здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.25 (жилое здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.26 (жилое здание); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.20 (здание подсобного хозяйства); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д. 31 (здание швейного цеха); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д. 22 (здание бани); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.33 (здание гаража); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д.30 (здание гаража); Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д. 23(здание склада).

На основании: Распоряжения № 8 от 22 марта 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

учреждения "Понетаевский психоневрологический интернат" (далее – ГБУ «Понетаевский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» апреля 2018 г. с 10-00 до 16-00 Продолжительность 1 рабочий день (5 часов)

«12» апреля 2018 г. с 10-00 до 16-00 Продолжительность 1 рабочий день (5 часов)

«13» апреля 2018 г. с 10-00 до 16-00 Продолжительность 1 рабочий день (5 часов)

«24» апреля 2018 г. с 10-00 до 16-00 Продолжительность 1 рабочий день (5 часов)

«25» апреля 2018 г. с 10-00 до 16-00 Продолжительность 1 рабочий день (5 часов)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней (25 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Шатковскому району ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Государственного бюджетного учреждения "Понетаевский психоневрологический интернат" Пронин Александр Иванович - 23.03.2018 года.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы – Главный государственный инспектор Шатковского района Нижегородской области по пожарному надзору Матвеев В.А.

При проведении проверки присутствовали:

Инженер ГБУ «Понетаевский ПНИ» Булдаков С.И., и старший пожарный ГБУ «Понетаевский ПНИ» Соловьев Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
	<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;</p> <p>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p> <p>Здания спальных корпусов № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9.</p> <p>(Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д. 24, 25, 26, 27, 28, 32). Административное здание, ул. Школьная, д. 12, здание подсобного хозяйства ул. Школьная, д.20, здание склада ул. Школьная, д.23, здание швейного цеха ул. Школьная, д.31</p>		
	Общие мероприятия		

		<p>5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p> <p>(ранее действовали требования пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).</p>	
7.	Не представлены соответствующие акты о проведении проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на их работоспособность.	п. 55 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
8.	Не ведется учет наличия, периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы.	п. 478 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
9.	Проведение противопожарного инструктажа организовано не качественно, не весь персонал умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).	п. 3 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
10.	В подвальных и цокольных этажах лечебного учреждения допущено размещение мастерских и складов.	п. 136 д ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
11.	Объекты защиты не обеспечены	п. 140 ППР в РФ	ГБУ

1.	Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности, отделочных материалов применяемых для отделки потолка, пола и стен в спальнях и зальных помещениях, а так же на путях эвакуации. (Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы)	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 89, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; (ранее действовало требование п. 6.25* СНИП 21-01-97*)	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) из автоматического режима переведена в ручной режим управления.	п.62 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
3.	Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией).	п.61 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
4.	Не представлен годовой план-график выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
5.	Не представлены акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 61 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
6.	Кабельные линии и провода систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствуют требованиями ГОСТ Р 31565-2012 по показателям пожарной опасности, таким образом не обеспечено время работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3 приложение П Свода правил СП	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

	приставными лестницами из расчета одна лестница на здание.		«Понетаевский ПНИ»
12.	На объектах защиты не обеспечивается выполнение требований, предусмотренных частью 2, статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". (Допускается курение в лестничных клетках) корпусов	п. 14 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
13.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах зданий, с составлением соответствующих протоколов.	п. 24 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
3 корпус			
14.	Ширина эвакуационных выходов с первого и второго этажей в лестничные клетки составляет менее 1,2 метра.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
15.	Во всем корпусе светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
16.	Двери кладовых установлены с пределом огнестойкости менее EI 30.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13131.2013, (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2* СНИП 21-01-97*, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*)	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
17.	1 этаж. В общем коридоре на путях эвакуации допускается установка шкафов с уборочным инвентарём.	п. 36 б ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

18.	1 этаж. В месте размещения приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.12, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
19.	2-й этаж. Допущено размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания выше первого этажа здания.	п. 135 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
20.	В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального этажа, не предусмотрены обособленные выходы наружу из подвального этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
21.	Подвал. Из коридора подвального этажа отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 б, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
22.	Подвал. Склад «Оборудования» не полностью защищен автоматической пожарной сигнализацией	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический	ГБУ «Понетаевский

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 3, поз. 5.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p>	ПНИ»
23.	<p>На пластиковых трубопроводах не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»</p>	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
4 корпус			
24.	<p>Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра.</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
25.	<p>Складское помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (где сушилка)</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 3, поз. 5.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной</p>	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	
26.	На эвакуационных выходах отсутствуют аварийные (эвакуационные) светильники.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.104; п. 7.105 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
27.	В подвальном помещении для естественного проветривания при пожаре отсутствуют открываемые проемы в наружных ограждениях.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
5 корпус			
28.	Ширина эвакуационных выходов с первого и второго этажей в лестничные клетки и непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
29.	Каркас подвесного потолка на путях эвакуации выполнен из горючих материалов.	ч. 5, ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

30.	Дежурный персонал не полностью обеспечен электрическими фонарями.	ППР в РФ п. 9	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
31.	Отсутствует уплотнение в притворах дверей лестничных клеток.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
32.	Допущено снятие устройств для самозакрывания двери лестничных клеток,	п. 36 г ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
33.	В лестничной клетке 2 этажа отсутствуют аварийные (эвакуационные) светильники.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.104; п. 7.105 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
34.	На двери ведущей в лестничную клетку отсутствует прибор для самозакрывания <i>ф водзлик?</i>	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
35.	Во всем корпусе светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
36.	2-й этаж. Допущено размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями	п. 135 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

	заболевания выше первого этажа здания.		ский ПНИ»
37.	На пластиковых трубопроводах не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
38.	В подвале для естественного проветривания помещений при пожаре отсутствуют открываемые проемы в наружных ограждениях.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
6 корпус			
39.	Ограждение по периметру кровли находится в неисправном состоянии.	п. 24 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
40.	Ширина эвакуационных выходов с первого и второго этажей в лестничные клетки и непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
41.	Дежурный персонал не полностью обеспечен средствами защиты органов дыхания	п. 9 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
42.	Во всем корпусе светильники	п. 43 ППР в РФ	ГБУ

	эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).		«Понетаевский ПНИ»
43.	1 этаж. В месте размещения приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.12, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
44.	1 этаж. На путях эвакуации (около туалета) допущено размещение оборудования (бойлер для нагревания воды)	п. 36 б ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
45.	2 этаж. В палате № 19 при размещении более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход из помещения.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.12 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
46.	2 этаж. Допущено размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания выше первого этажа здания.	п. 135 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
47.	2 этаж. Медицинская комната не защищена автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		Таблица А. 1, поз. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	
48.	В подвале для естественного проветривания помещений при пожаре отсутствуют открываемые проемы в наружных ограждениях.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
49.	Предусмотренная для сообщения между подвальным и первым этажом здания лестница, ведущая из подвального этажа с помещениями категорий В4 и Д, не оборудована противопожарной дверью.	п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
50.	На пластиковых трубопроводах не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
8 корпус			
51.	Во всем корпусе светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

	подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).		ПНИ»
52.	Ширина эвакуационных выходов с первого второго и третьего этажей в лестничные клетки и непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
53.	1 этаж. Дежурный персонал не полностью обеспечен электрическими фонарями	ППР в РФ п. 9	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
54.	1 этаж. Медицинская комната не защищена автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 1, поз. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
55.	1 этаж. Двери кладовой установлены с пределом огнестойкости менее EI 30.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13131.2013, (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*)	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
56.	1 этаж. В палате № 6 при размещении более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход из помещения.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		п. 6.12 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
57.	2 этаж Актовый зал. Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки. (сцена)	ППР в РФ п. 108	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
58.	2 этаж. Дежурный персонал не полностью обеспечен электрическими фонарями.	ППР в РФ п. 9	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
59.	2 этаж. Палата № 9 не защищена автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 1, поз. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
60.	2 этаж. Допущено размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания выше первого этажа здания.	п. 135 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
61.	2 этаж. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
62.	2 этаж. Металлическая лестница 3-го типа не имеет площадки на уровне эвакуационного выхода.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
63.	3 этаж. Двери кладовой установлены с пределом огнестойкости менее EI 30.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13131.2013, (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2* СНИП 21-01-97*, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*)	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
64.	В палате № 11 при размещении более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход из помещения	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.12 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
65.	3 этаж. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
66.	3 этаж. Допущено размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания выше первого этажа здания.	п. 135 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
Столовая			
67.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
68.	В дверном проеме ограждения лифтовой шахты отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

69.	Подвал. Склад не полностью защищен автоматической пожарной сигнализацией	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 3, поз. 5.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
Подвал			
70.	Допускается эксплуатация электронагревательных приборов в сушильных комнатах (система отопления), без устройства тепловой защиты и отсутствии терморегулятора.	п. 42 г ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
71.	Из коридора подвального этажа отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 б, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
72.	Кабинет коменданта не полностью защищен автоматической пожарной сигнализацией	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 13, поз. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		и правила проектирования	
73.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
74.	На пластиковых трубопроводах не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
9 корпус			
75.	Ширина эвакуационных выходов с первого второго и третьего этажей в лестничные клетки и непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
76.	Во всем корпусе светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
77.	Дежурный персонал не полностью обеспечен средствами защиты органов дыхания	ППР в РФ п. 9	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
78.	Дежурный персонал не полностью обеспечен электрическими фонарями.	ППР в РФ п. 9	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
79.	1 этаж. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

	своевременной замены (просрочены).		ПНИ»
80.	1 этаж. Складское помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (где сушилка)	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 3, поз. 5.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
81.	1 этаж. Предусмотренная для сообщения между подвальным и первым этажом здания лестница, ведущая из подвального этажа с помещениями категорий В4 и Д, не оборудована противопожарной дверью.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
82.	2 этаж. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
83.	2 этаж. В месте размещения приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.12, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
84.	2 этаж. Не обеспечено уплотнения в притворах дверей лестничных клеток.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.18* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
85.	Высота пути эвакуации в лестничной клетке на площадке между 2 и 3 этажами составляет менее 2 метров	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.27* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
86.	3 этаж. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
87.	На пластиковых трубопроводах не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам. <i>Паралла №19 Учитывать извещатели</i>	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
Продовольственный склад			
88.	Светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
89.	Объект защиты не обеспечен	п. 70 ППР в РФ	ГБУ

	огнетушителями по нормам согласно пунктам 468, 474 и приложения N 2 ППР в РФ.		«Понетаевский ПНИ»
90.	Не все помещения склада на втором этаже защищены автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 3, поз. 5.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
Швейный цех			
91.	Светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
92.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
Административный корпус			
93.	Светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
94.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
95.	На путях эвакуации (на выходе с первого этажа) допущено размещение металлических поручней	п. 36 б ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
96.	В лестничной площадке 2 этажа допущено размещение мебели (шифоньер)	п. 36 б ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

97.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей в лестничных клетках.	п. 36 г ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
98.	В коридоре второго этажа на стене допущено размещение оборудования выступающего на высоте менее 2 метров от уровня пола. (шкаф с электросчетчиком и батарея)	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.26* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
99.	В чердаке здания выходы на кровлю не оборудованы стационарными лестницами.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.4* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
100.	На чердаке здания допускается складирование мебели	п. 23 б ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
101.	В коридоре второго этажа допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 42 в ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
102.	Второй этаж не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468, 474 и приложения N 1 ППР в РФ.	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
103.	Выход на лестничную клетку со второго этажа не оборудован дверями 2-го типа. (одним выход с этажа)	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 7.1.12 п. 6.13* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

Хозяйственный двор

104.	Устройство внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает орошение каждой точки помещений на всех этажах здания - 2 струями с расходом не менее 2,5 л/с.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 86 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.1.1, табл. 2, СП 10.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.1* таблица 2* СНиП 2.04.01-85*).	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
105.	Подсобные помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Таблица А. 3, поз. 5.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
106.	Светильники эвакуационного (аварийного) освещения не включаются автоматически при прекращении подачи на них электропитания (Находятся в неисправном состоянии).	п. 43 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
107.	В подсобных помещениях допускается эксплуатация электронагревательных приборов в подсобных помещениях (система отопления), без устройства тепловой защиты и отсутствии терморегулятора.	п. 42 г ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
108.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
109.	На путях эвакуации из прачечного комплекса установлено оборудование (промышленная стиральная машина)	п. 36 б ППР в РФ	ГБУ «Понетаевский ПНИ»
110.	В месте размещения приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	ГБУ «Понетаевский ПНИ»

		безопасности» п. 13.14.12, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
111.	В прачечном комплексе дверь в гладильной установлена с пределом огнестойкости менее EI 30.	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ч. 1, 2, 3 ст.88, таблицы 23, 24 Федерального закона от № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13131.2013, (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*)	ГБУ «Понетаев ский ПНИ»
112.	На путях эвакуации в прачечном комплексе (в коридоре) допущено размещение оборудования выступающего на высоте менее 2 метров. (батарея)	ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.26* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГБУ «Понетаев ский ПНИ» <i>убрали</i>
113.	Столярный цех. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены (просрочены).	п. 70 ППР в РФ	ГБУ «Понетаев ский ПНИ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Предписание об устранении выявленных нарушений № 8/1/6 от 25 апреля 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Шатковского района Нижегородской области по
пожарному надзору В.А. Матвеев

25 апреля 2018 года



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Законный представитель юридического лица.

Директор Государственного бюджетного учреждения
"Понетаевский психоневрологический интернат"

Пронин Александр Иванович

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность уполномоченного представителя юридического лица)

25 апреля 2018 года

(Дата, подпись уполномоченного представителя юридического лица,)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)