ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Территориальный отдел в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул. 9-е Января, д.16-а
тел/факс (83162) 5-21-07, 5-32-89. E_mail: fy240@mts.nn.ru

Решение
о прекращении исполнения предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

20.10.2023 2023-52-10-24-3575-ДП-ПП

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах
(место составления)

Ведущий специалист-эксперт Ершова Зинаида Вениаминовна
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство Государственного бюджетного учреждения «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»), ИНН 5207002268 ОГРН 1025200869847; место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный, ул.Лесная д. 20., директор Штанов В.Ю. (исх.№ 820 от 18.10.2023г.)
(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 2021-52-10-24-3575-ДП от 01 февраля 2022г.,

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №2021-52-10-24-3575-ДП от 01 февраля 2022г, контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки:

Учитывая объективные обстоятельства, до решения вопроса о строительстве новых очистных сооружений для ГБУ «Варнавинский ПНИ», с целью обеспечения должной биологической очистки, дезинфекции и дезинвазии стоков, для охраны водного объекта, р.Колобчиха, предотвращения его загрязнения и засорения, довести параметры сточных вод, сбрасываемых в водоем, до утвержденного в установленном порядке норматива допустимых сбросов (НДС), для чего провести комплекс мероприятий (ремонт, реконструкция и т.п.) на существующих очистных сооружениях ГБУ «Варнавинский ПНИ», в том числе на аэротенках, отстойниках, хлораторной.

Срок исполнения - до 01.08.2023г.
(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

В соответствии с п.8 Постановления Правительством РФ от 10 марта 2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»:

«Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления, **продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица».**

Таким образом, предписание №2021-52-10-24-3575-ДП от 01.02.2022г. срок исполнения которого истекает 01.08.2023г., автоматически продляется на 90 календарных дней с 01 августа 2023г. до 01.11.2023г.

Согласно письма - ходатайства контролируемого лица от 18.10.2023г. вх.№52-24-534-2023 от 18.10.2023г. ГБУ «Варнавинский ПНИ» о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, учреждением проведены мероприятия по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений №2021-52-10-24-3575-ДП от 01.02.2022г.:

1. Проведен анализ объема и времени поступления сточных вод на очистные сооружения.
2. В определенные часы увеличена подача дезинфицирующего раствора в отстойники.
3. Изменен алгоритм очистки на прудах фильтрации. Добавлены два пруда, что увеличит возможность очистки сточных вод до стока.
4. Для контроля над качеством проведенных мероприятий был проведен отбор проб в месте сброса хозяйственно бытовых сточных вод.
5. Проведен комплекс мероприятий на очистных сооружениях ГБУ Варнавинский ПНИ, в следующих объемах, с учетом финансирования:

- Очистка территории от кустарников, планировка территории, обваловка фильтрационных прудов, очистка прудов на сумму – 37 тыс. руб.
- Демонтаж, монтаж 2 аэротенков на сумму – 944,760 тыс.руб.
- Замена окон, металлопрофиля на крыше здания, проведен косметический ремонт в помещениях очистных сооружений на сумму – 141,522 тыс. руб.
- Произведены монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения, хлорирования в здании сооружений. Сварка, установка, обмуровка отопительного котла на сумму – 330,838 тыс.руб.
- Работы по перераспределению потоков сточных вод по 2 дополнительным фильтрационным полям – 47,520 тыс. руб.

6. Очистные сооружения ВПНИ обеспечены в должном объеме средствами для дезинфекции и дезинвазии стоков.
7. По результатам производственного контроля ГБУ «Варнавинский ПНИ» за 2023г установлено: качество исследованной воды открытого водоема (р.Колобчиха), куда осуществляется сброс стоков с очистных сооружений Варнавинского ПНИ, соответствует санитарным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
8. По запросу ГБУ «Варнавинский ПНИ» был получен ответ Верхневолжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о том, что для объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 3 категории согласование утверждение НДС не предусмотрено. Подтверждающий документ представлен.

К письму прилагаются следующие документы и фотографии:

1) Фотоматериалы по проделанной работе.
2) Копии протоколов лабораторных исследований сточных вод и воды р.Колобчиха за 2023г. (№03/2-123 от 01.02.2023г., №03/2-515 от 31.01.2023г., №03/2-508 от 16.02.2023г., №03/2-1795 от 28.02.2023г., №03/2-784 от 09.03.2023г., №03/2-3139 от 13.03.2023г., 303/2-1667 от 19.04.2023г., №03/2-5809 от 17.04.2023г., №03/2-2192 от 19.05.2023г., №03/2-7370 от

22.05.2023г., №03/2-2877 от 21.06.2023г., №03/2-9549 от 27.06.2023г., №03/2-3440 от 27.07.2023г., №03/2-12265 от 25.07.2023г., №03/2-3879 от 16.08.2023г., №03/2-4701 от 21.09.2023г., №03/2-15795 от 26.09.2023г.)

3) Перечень работ и затраченных средств на ремонт очистных сооружений.

4) Письмо Верхневолжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов №01/11-412 от 05.07.2022г.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам рассмотрения установлено: Государственным бюджетным учреждением «Варнавинский психоневрологический интернат» (ГБУ «Варнавинский ПНИ»), ИНН 5207002268 ОГРН 1025200869847; место нахождения: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный, ул.Лесная д. 20; директор Штанов В.Ю., представлено достаточно сведений об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №2021-52-10-24-3575-ВП от 01.02.2022г.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение прекратить исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №2021-52-10-24-3575-ВП от 1 февраля 2022г с 23.10.2023г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0095E9527256DCF33267216D9008C6521B
Владелец: Ершова Зинаида Вениаминовна
Действителен с 19-09-2022 до 13-12-2023

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
(должность лица, вынесшего решение)

(подпись)

З.В.Ершова
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:varpni@rambler.ru