Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» мая 2025 г., 52250061000218001648
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» мая 2025 г., 11 час. 30 мин. № 2505/230-52/19-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, Варнавинский м.о., р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 12 » мая 2025 г., № 2505/230-52/19-ВО/Р, учетный номер проверки 52250061000218001648.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Жалбу Анна Андреевна – инспектор ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)
2. Нечаев Сергей Владимирович – начальник ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (главный государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Нижегородская, р-н Варнавинский, п Заречный, ул Лесная, Дом 17
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАРНАВИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 5207002268, адрес регистрации юридического лица: 606782, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАРНАВИНСКИЙ, СП. ЗАРЕЧНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 20
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «19» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.
по «28» мая 2025 года, 11 час. 30 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
11 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Допускается размещение инженерных коммуникаций (трубы внутреннего противопожарного водопровода), в результате которого уменьшается зона действия дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации, смонтированной на объекте защиты.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Исключить размещение инженерных коммуникаций (трубы внутреннего противопожарного водопровода), в результате которого уменьшается зона действия дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации смонтированной на объекте защиты.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

2. Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы. (ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'; п. 6.7.1, 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.")
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В связи с истечением срока службы технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечить замену технических средств.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (главный государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Нечаев Сергей Владимирович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00CE6B9411DB8C57E9BC219B6016134 61C
Владелец: Нечаев Сергей Владимирович
Действителен с 22.04.2025 по 16.07.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Жалбу Анна Андреевна - Инспектор ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88315836301, e-mail: a.zhalbu@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____20___г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке - https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

ФЗ 248 ПП РФ 2060