



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: [info@52.mchs.gov.ru](mailto:info@52.mchs.gov.ru)  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: [info@52.mchs.gov.ru](mailto:info@52.mchs.gov.ru)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город  
Первомайск**

607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Димитрова, д. 1  
тел 2-15-69 (код – 83139), факс 2-17-31 (код 83139)  
e-mail: [ondpr-pervomaisk@52.mchs.gov.ru](mailto:ondpr-pervomaisk@52.mchs.gov.ru)

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА**

г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5  
(место составления)

«30» октября 2023 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 09 ч. 00 мин. «18» октября 2023 года  
Осмотр продолжен с 13 ч. 00 мин. «20» октября 2023 года  
Осмотр продолжен с 10 ч. 00 мин. «23» октября 2023 года  
Осмотр продолжен с 14 ч. 00 мин. «26» октября 2023 года  
Осмотр окончен: 10 ч. 00 мин. «30» октября 2023 года

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Начальник ОНД и ПР по городскому округу город Первомайск УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Нижегородской области – главный государственный инспектор г.о.г. Первомайск  
Нижегородской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Аксенов Андрей  
Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5  
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Панькина Мария Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

В ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали:

\_\_\_\_\_  
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского  
народного фронта,

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

\_\_\_\_\_  
(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: В помещении архива, расположенном в подвальном этаже, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости стены, разделяющей коридор от помещения архива над дверным полотном. В помещении склада, расположенном в подвальном этаже, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости стены, разделяющей коридор от помещения архива над дверным полотном. Не проведена работа по очистке вентиляционной воздуховода в пищеблоке от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Светильник аварийного (эвакуационного) освещения, установленный перед эвакуационным выходом из здания в неисправном состоянии (при отключении электроэнергии не включается).

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

  
(подпись лица, проводившего осмотр)

  
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

\_\_\_\_\_  
результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений. Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор ГБУ «Первомайский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

Панькина Мария Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Главный государственный инспектор  
городского округа город Первомайск  
Нижегородской области по пожарному надзору  
Аксенов Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)