

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
о назначении административного наказания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«19» ноября 2021 г.

Нижегородская область, г. Первомайск
 (место рассмотрения: город, село, район)

Я, ВрИО Главного Государственного инспектора городского округа город Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору – ВрИО начальника ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск Нижегородской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области старший лейтенант внутренней службы Аксенов Андрей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
(~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~)
(ненужное зачеркнуть)

№ 83 от «18» ноября 2021 г. и материалы на должностное лицо – директора ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

1. Фамилия, имя, отчество: Панькина Мария Николаевна
2. Дата и место рождения: 01.08.1970 г.р., г. Первомайск Горьковской области
3. Место жительства (регистрации): Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ульянова, д. 4, кв. 11
Место фактического проживания: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ульянова, д. 4, кв. 11
4. Место работы (учебы) телефон: ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): ком. тайна
7. Семейное положение, количество иждивенцев: не замужем
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 2214 368774 выдан Территориальным пунктом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Первомайск, 11.08.2015 г.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет
(да, нет, если да, то когда именно, и по какому административному правонарушению)

УСТАНОВИЛ: в 15 часов 00 минут 18.11.2021 г. в зданиях ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресам: 607762, Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5; 607742, Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28, при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушены требования нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, что установлено актом выездной проверки по контролю № 36 от 18.11.2021 г. ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и

			должность уполномоченного или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавший о при проведении проверки
1	2	3	4
Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее 123-ФЗ), п. 7.6.8 Свода правил (далее СП) 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
2.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР)	Директор Панькина Мария Николаевна
3.	В подвале не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			

4.	На здании обеспечено четкое обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (цифры стертые, либо отсутствуют) и выполнена не со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.	абзац 3 пункт 48 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
5.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
6.	В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (картонные коробки, деревянные поддоны, деревянные столы, продукты и т.п.).	пп. «б» п. 16 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
7.	На дверях помещений складского назначения на 1 и 2 этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	п. 12 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
8.	В помещении склада на 1 этаже административного здания расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов менее 0,5 метров.	ст.4, ст.6, ст. 83 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. Противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование п. 13.3.13 СП 5.13130.2009)	Директор Панькина Мария Николаевна

Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

9.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 123-ФЗ, п 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
10.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

11.	В здании кухни и прачечной не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
12.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
13.	Не оборудовано специально отведенное место под золу и шлак, выгребаемые из топок котлов.	п. 81 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Общие мероприятия:			
14.	Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности (с 01.01.2021 г. вступил в силу Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479).	пункт 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», пункт 3 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарной режиме в РФ», вступивших в силу 01.01.2021 года (инструкции разработаны в 2020 году).	пункт 392 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

за что предусмотрена административная ответственность по ст. ч. 1 ст. 20.4, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1. 29.9; ч. 1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Панькину Марию Николаевну виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Назначить должностному лицу ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Панькиной Марии Николаевне административное наказание в виде: предупреждения (указывается вид наказания: предупреждение или штраф)

3. Объявить, что она и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору Нижегородской области по пожарному надзору - ГУ МЧС России по Нижегородской области г. Н. Новгород, ул. Окский съезд, д. 6 или в Первомайский городской суд по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 3

Статья 30.1.

Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении.

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 настоящего кодекса:

- 1) вынесенное судьей – в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-исполнителем – в районный суд по месту нахождения коллегиального органа или судебного пристава-исполнителя;
- 3) вынесенное должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2.

Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется по подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

Статья 30.3

Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении.

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу.

3. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52, 5.56 КоАП РФ, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий постановлений.

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.

Статья 31.1

Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:


1. после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

2. после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;


3. немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

✓ _____ /М.Н. Панькина /
(подпись правонарушителя, либо законного представителя)

3. Положения ст. 32.2 КоАП РФ, предусматривающие уплату административного штрафа в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу разъяснены.

 / М.Н. Панькина /
(подпись правонарушителя, либо законного представителя)

3.1. Мне разъяснено, что в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст.32.2 КоАП РФ, либо отсутствия документа, свидетельствующего о его уплате сумма административного штрафа будет взыскана в принудительном порядке через судебного пристава-исполнителя в соответствии с федеральным законодательством, а я буду привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

 / М.Н. Панькина /
(подпись правонарушителя, либо законного представителя)

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы


_____ , направленной на _____
(общая сумма расходов прописью) (перечень выплат свидетелям,

_____ понятым, специалистам, экспертам или переводчикам;

_____ расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет _____ бюджета.

(федерального или местного)


_____ (подпись лица, вынесшего постановление)

А. А. Аксенов
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил

_____ дата, подпись правонарушителя

(М.Н. Панькина)
ФИО

_____ (_____) _____ (_____)
дата, подпись ФИО дата, подпись ФИО

Копия постановления направлена _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(номер финансового документа)