

# ПРОТОКОЛ № 83

## об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«18» ноября 2021 г.

г. Первомайск, Нижегородская область  
(место составления: город, село, район)

Я, ВрИО Главного Государственного инспектора городского округа город Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору – ВрИО начальника ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск Нижегородской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области старший лейтенант внутренней службы Аксенов Андрей Александрович

(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

**составил настоящий протокол в том, что должностное лицо**

1. Фамилия, имя, отчество: Панькина Мария Николаевна
2. Дата и место рождения: 01.08.1970 г.р., г. Первомайск Горьковской области
3. Место жительства (регистрации): Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ульянова, д. 4, кв. 11  
Место фактического проживания: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ульянова, д. 4, кв. 11
4. Место работы (учебы) телефон: ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): ком. тайна
7. Семейное положение, количество иждивенцев: не замужем
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 2214 368774 выдан Территориальным пунктом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Первомайск, 11.08.2015 г.  
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет

(да, нет, если да, то когда именно, и по какому административному правонарушению)

в 15 часов 00 минут 18.11.2021 г. в зданиях ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресам: 607762, Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5; 607742, Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28, при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушены требования нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, что установлено актом выездной проверки по контролю № 36 от 18.11.2021 г. ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного или объекта защиты, в

			отношении которого проводится проверка, присутствовавшего при проведении проверки
1	2	3	4
<b>Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5</b>			
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</b>			
1.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее 123-ФЗ), п. 7.6.8 свода правил (далее СП) 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
2.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР)	Директор Панькина Мария Николаевна
3.	В подвале не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:</b>			
<b>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</b>			
4.	На здании обеспечено четкое обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (цифры стертые, либо отсутствуют) и выполнена не со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.	абзац 3 пункт 48 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

5.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
6.	В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (картонные коробки, деревянные поддоны, деревянные столы, продукты и т.п.).	пп. «б» п. 16 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
7.	На дверях помещений складского назначения на 1 и 2 этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	п. 12 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
8.	В помещении склада на 1 этаже административного здания расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов менее 0,5 метров.	ст.4, ст.6, ст. 83 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. Противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование п. 13.3.13 СП 5.13130.2009)	Директор Панькина Мария Николаевна

**Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28**

**Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:**

9.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 123-ФЗ, п. 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
10.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
11.	В здании кухни и прачечной не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

**Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:**

**Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:**

12.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
13.	Не оборудовано специально отведенное место под золу и шлак, выгребаемые из топок котлов.	п. 81 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
<b>Общие мероприятия:</b>			
14.	Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности (с 01.01.2021 г. вступил в силу Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479).	пункт 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», пункт 3 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарной режиме в РФ», вступивших в силу 01.01.2021 года (инструкции разработаны в 2020 году).	пункт 392 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

за что предусмотрена административная ответственность по ст. ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются конкретная часть, статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Гражданину (-ке) Панькиной М. Н.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

(указываются статьи и законодательный акт)

(подпись)

**Статья 25.1.** Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

**Статья 51**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Дело об административном правонарушении будет рассмотрено «19» ноября 2021 г. в 10 ч. 00 мин

по адресу: г. Первомайск ул. Димитрова, 1 - ОНД и ПР по г. о. г. Первомайск  
с местом рассмотрения ознакомлена

(подпись)

I. Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_, проживающему  
по адресу: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_, проживающему  
по адресу: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись ФИО

II. Потерпевшим:

1. \_\_\_\_\_ проживающему  
по адресу: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_ проживающему  
по адресу: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
ФИО подпись

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
ФИО подпись

**Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:**

(объяснения могут предоставляться отдельно)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола, должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагаются:

1. \_\_\_\_\_  
(перечень прилагаемых документов и вещей)

Протокол прочитан \_\_\_\_\_ Замечания к протоколу \_\_\_\_\_  
(лично или вслух)

**С содержанием протокола ознакомлена, копию протокола получила.**

подпись лица в отношении которого составлен протокол

(М.Н. Панькина)

ФИО

(сделать отметку в случае отказа от подписания протокола)

подпись лица, составившего протокол

(А.А. Аксенов)

ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись свидетеля ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись свидетеля ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись потерпевшего ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись потерпевшего ФИО

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в ОНД и ПР по г. о. г. Первомайск - г. Первомайск ул. Димитрова, д. 1, ВрИО начальника ОНД и ПР по г. о. г. Первомайск Аксенову А. А.

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

\_\_\_\_\_  
дата, подпись принявшего протокол

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
ФИО