

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» августа 2023 г., 52230061000203536089

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по городскому округу город Первомайск Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» октября 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2310/352-52/13-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «17» октября 2023 г., № 2310/352-52/13-П/ВП, учетный номер проверки 52230061000203536089.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Аксенов Андрей Александрович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа город Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Первомайск, пер Мочалина, Дом 5

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное бюджетное учреждение "ПЕРВОМАЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5224002067, адрес регистрации юридического лица: 607762, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ПЕРВОМАЙСК, МОЧАЛИНА ПЕРЕУЛОК, ДОМ 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с фактос, представитель, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» октября 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «30» октября 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по жилищные контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещении архива, расположенном в подвальном этаже, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости стены, разделяющей коридор от помещения архива над дверным полотном.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»



**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

**Срок устранения нарушения:**

22.04.2024

2. В помещении склада, расположенном в подвальном этаже, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости стены, разделяющей коридор от помещения склада над дверным полотном.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

**Срок устранения нарушения:**

22.04.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа город Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору) Аксенов Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Аксенов Андрей Александрович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа город Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору), телефон: 88313921569, e-mail: a.aksenov@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

*Инспектор Пашкевич И.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«10» часов «00» минут «30» 10 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

