



Министерство социальной политики  
Нижегородской области  
**Государственное бюджетное учреждение**  
**«Первомайский дом – интернат**  
**для престарелых и инвалидов»**  
ИНН/КПП 5224002067 / 522401001  
607762, Нижегородская область,  
г. Первомайск, пер. Мочалина, дом 5  
тел.(8-83139)2-32-22, тел\факс 2-31-22  
e-mail: dominternatperv@yandex.ru  
от 14.12.2021 №196  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ВрИО начальника ОНД и ПР по  
г.о.г.Первомайск Нижегородской  
области – ВрИО главного  
государственного инспектора  
г.о.г.Первомайск Нижегородской  
области по пожарному надзору  
старшему лейтенанту внутренней  
службы Аксенову А.А.

### Ответ на представление

ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» рассмотрев Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 19.11.2021, по адресу: г.Первомайск, Нижегородской обл., пер. Мочалина, д.5 и Нижегородская обл. г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д.28, сообщает:

Вышеуказанное представление рассмотрено. Приняты следующие меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствовавших.

1. На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения. (Первомайск, Шутилово). - Буква А красного цвета нанесена на светильники, ответственному лицу сделано устное замечание.
2. В здании, кухне, прачечной и подвале не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации. (Первомайск, Шутилово). - Определенно количество знаков, знаки заказаны для закупки в торгующей организации.

3. На здании обеспечено четкое обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения и выполнена не со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения. – Заказана табличка со светоотражающей поверхностью.
4. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии. (Первомайск, Шутилово) – Ответственным лицом определено количество светильников и сделан заказ для закупки в торгующей организации.
5. В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (картонные коробки, деревянные поддоны, столы и т.п.) – Помещение очищено от горючих предметов, ответственным лицам сделано замечание.
6. На дверях помещений складского назначения на 1 и 2 этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с гл.5, 7 и 8 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». – Ответственному лицу поручено определить организацию, для дальнейшего заключения с ней договора на исполнение технического заключения по определению категорий помещений, по взрывопожарной и пожарной опасности.
7. В помещении склада на 1 этаже административного здания расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов менее 0,5 метров. – Предметы находящиеся в непосредственной близости от извещателей убраны, ответственному лицу сделано замечание.
8. В с. Шутилово не оборудовано специально отведенное место по золу и шлак, выгребаемые из топок котлов. – В настоящее время разрабатывается смета по закупке материалов (железо), для дальнейшего обустройства места для хранения золы и шлака.
9. Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности (с 01.01.2021г. вступили в силу Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением правительства РФ от

16.09.2020г. №1479). – Инструктаж проведён, сотрудники ознакомлены с новыми нормативными документами.

10. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учёта Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 вступивших в силу 01.01.2021г.(инструкции разработаны в 2020г.). - В инструкцию внесены изменения с учётом Правил противопожарного режима в РФ, вступивших в силу 01.01.2021г., сотрудники ознакомлены.

ГБУ «Первомайский дом-интернат» в лице директора Панькиной М.Н. обязуется выполнить все мероприятия направленные на устранение нарушений, в сроки установленные в «Предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» от 26.10.2021 № 36/1

Директор ГБУ «Первомайский дом-интернат»



М.Н. Панькина