



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Семеновский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606650, г. Семенов, ул. Ванеева, 1а тел. 5-23-95, (код 83162)

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

« 28 » апреля 2018г.

Государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы - государственного инспектора городского округа Семеновский Нижегородской области по пожарному надзору майора внутренней службы А.В. Маркова № 22 от «03» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2005 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. №290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» в период с «09» апреля 2018 г. по «08» мая 2018 г. проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором городского округа Семеновский Нижегородской области по пожарному надзору Агафоновым Александром Сергеевичем государственного бюджетного учреждения «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Семенов, ул. Володарского, д. 28.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором ГБУ «Семеновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Сахаровым Евгением Валерьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
в области пожарной безопасности				
1.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф-1.1 с круглосуточным пребыванием людей не предусмотрен автономный электрогенератор в качестве третьего резервного независимого источника питания системы АПС и СОУЭ.	ч. 4 ст.4, ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1, СП 5.13130.2009	01.10.2018г.	

