

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» октября 2025 г., 52250061000219741371
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по городскому округу город Шахунья Нижегородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» ноября 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2510/051-52/54-ВО/П

(дата и время составления предписания)

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 20 » октября 2025 г., № 2510/051-52/54-ВО/Р, учетный номер проверки 52250061000219741371.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Тихомиров Дмитрий Олегович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Шахунья по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При записе инспектор (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визита была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подпунктом о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Шахунья, ул Первомайская, Дом 66А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАХУНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5239001228, адрес регистрации юридического лица: 606910, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХУНЯ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.66А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (с/с), фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» ноября 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «06» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, если необходимо указать да истинной факт)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по минимизации контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Кабельные линии в системах автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены типом кабеля с индексом ниже FRLSLTx (Основание: статья 4, статья 6, часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические» пункт 13.15.7; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, д. 66А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

02.11.2026


Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований), сведения, подтверждающие устранение нарушения обязательных требований, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного надзорного органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Шахунья по пожарному надзору) Тихомиров Дмитрий Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Бровкин Дмитрий Сергеевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 888312001000 (доб. 5988), e-mail: d.brovkin@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (полное - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Обязательно, дата, «Государственный инспектор» - при наличии ознакомился (руководитель, лицо, должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, исполнительный представитель ООО, участник общества с ограниченной ответственностью)

«11» часов «00» минут «06» 11 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

