

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«25» 12 2018 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ТбЗ, Сорочевская дом-интернат

(наименование и адрес объекта защиты)
для престарелых и инвалидов ул. Барышева, 18,
эксплуатируемом _____

(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)
Время проведения внезапной проверки: начало в 19 час. 20 мин., окончание в ____ час. ____ мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 2, степень огнестойкости III;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: ____ / 3 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 69 / 69 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): не предоставлено;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) не удовлетворительные;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): имеется / исправна;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульте подразделения пожарной охраны (наличие/исправность) имеется / не исправна;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): имеется исправна;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов/ соответствие нормам) 4 / соответствует;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается/не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: соответствует;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): ____ / ____;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): имеется / исправна;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 2 / исправно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 3 ПДВА / срок хранения истек;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество/исправность/достаточность) 6 / не перерезано; срок истек;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует.

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

- СПИ «Сорочев-Мониторинг» находится в нерабочем состоянии.
- не предоставлено инструкцию о мерах пожарной безопасности.
- ПДВА срок хранения истек.
- не перерезано огнетушители ОПЧ (срок истек).
- в помещении имеется 2 носилок (из расчета 34 индивидуальных у).
- в помещениях интерната допускается курение.
- не принято мера по увеличению численности спец. резервного персонала. (п. 3.4. Постановление Пр-во в 870 от 18.12.2016)

- пожарное уведомление не сообщено от этого

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): не проведена;

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) не создана;
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) _____;
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) _____;
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) _____;
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) _____;
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены / не проведены) _____;
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) _____ / _____ / _____;
8. Время обнаружения пожара в _____ час. _____ мин.
9. Время окончания эвакуации в _____ час. _____ мин.
10. Общее время эвакуации _____ мин.
11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) _____.

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Заместитель начальника ОССОЧ ПР по г. И. Новгород (по Горьковскому р-ну) Е.Ю. Суворов
Исполнитель ОССОЧ ПР по г. И. Новгород А.Ю. Суворов
 (Должность, ФИО представителя объекта, органа управления - учредителя) _____ (подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

охранник Макаров С.Ф.
 _____ (подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации без предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.