



Министерство социальной политики
Нижегородской области

**Государственное бюджетное учреждение
«Сормовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»**
603003, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Радищева, д. 18
тел. 273 19 78, тел./факс 273 07 05
e-mail: dipi@sorm.soc.kreml.nnov.ru

Зам. начальника ОНД и ПР
по г. Нижний Новгород
(по Сормовскому р-ну)
Е. Ю. Гусарову

26.12.2018 № 405-17-11-01/27- 628
на № _____ от _____

Г
О предоставлении информации

Уважаемый Евгений Юрьевич!

25.12.2018 года ходе внеплановой (ночной) проверки было выявлено следующее:

1. СПИ «Стрелец-мониторинг» находится в нерабочем состоянии;
2. Не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности
3. Истек срок годности ГДЗК
4. Огнетушители не перезаряжены
5. В наличии имеются только 2-е носилок;
6. В помещениях учреждения допускается курение;
7. Не приняты меры по увеличению численности смен дежурного персонала;
8. Пожарные гидранты не очищены от снега.

В момент внезапной проверки дежурный персонал организации растерялся и не смог в полном объеме дать ответы на задаваемые должностными лицами МЧС России вопросы.

Доводим до Вашего сведения, что инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, утвержденные директором ГБУ СДИ и согласованы председателем Совета трудового коллектива в апреле- мае 2018г., находились на стенде, расположенном на 1-ом этаже учреждения;

обслуживающий персонал ежеквартально проходит инструктаж по ПБ, чему соответствуют записи в Журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте от 09.10, 29.11 и 24.12.2018г.;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения с датой изготовления апрель 2018г., сроком хранения 7

лет из расчета не менее 1 на каждого дежурного в количестве 3-х единиц находятся в комнате дежурного персонала №6;

объект обеспечен новыми огнетушителями в количестве 27 единиц от 24.01 и 04.05.2018 и расположены в местах согласно Плану эвакуации при пожаре, утвержденным директором в 2015г.,

носилки в количестве 4-х единиц на случай эвакуации немобильных людей находятся в комнате №6 (2 ед.), около выхода во двор (1 ед.), в морге (1 ед.);

согласно акту ООО «СПМ-52» от 12.12.2018 года система передачи извещений «Стрелец — Мониторинг» находится в работоспособном состоянии, соответствует технической документации и требованиям норм пожарной безопасности.

На момент прибытия проверки, а именно 25.12.2018 система не работала и находилась в ремонте у обслуживающей организации.

26.12.2018 устранены следующие замечания:

- в 13:21 система передачи извещений «Стрелец — Мониторинг» возобновила работу в полном объеме о чем составлен акт ООО «СПМ-52»,

- в местах нахождения пожарных гидрантов установлены сигнальные треноги, окрашенные в красный цвет,

- проверены и добавлены огнетушители согласно предъявленным рекомендациям с расстоянием между мест нахождения 20 метров,

- с дежурным персоналом проведен внеплановый инструктаж, выданы дополнительные инструкции санитаркам палатным и охраннику.

В настоящее время администрация учреждения прорабатывает вопрос возможности выхода на руководство ГУ МЧС России по Нижегородской области с целью содействия в профилактической работе, направленной на запрет курения немобильных проживающих в помещениях учреждения.

Директор

Т.Ю. Фадеева