

ПМ 52240041000110809660



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

Территориальный отдел Управления

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах**
606910, Нижегородская обл. г.Шахунья, ул. Коминтерна 78. Телефон: (83152) 2-23-63, Факс: (83152) 2-23-63
E_mail: fy260@mts-nn.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

04.07.2024

2024-52-12-26-1477-ПВ

Нижегородская область, 606910, г. Шахунья, ул. Коминтерна, 78, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Грузиной Н.С.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита
в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа»
(ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») ИНН 5235003538 ОГРН
1025201205347

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования, государственного и муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в области здравоохранения, социального обслуживания детей, общественного питания детей (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг))

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),

1. Собственная территория учреждения по периметру с трех сторон со стороны жилой застройки на момент обследования выполнена деревянным забором, который имеет повреждения и сгнил, требуется его замена - нарушение пп.2.2.1 п.2.2 гл.2 СП 2.4.3648-20

2. В помещениях приемно- карантинного отделения (две палаты, коридор) и в двух спальнях комнатах для детей старше 12 лет линолеумное покрытие пола изношено, имеются нарушения гигиенического покрытия- требуется его замена - нарушение пп.2.5.2 п.2.5 гл.2 СП 2.4.3648-20

3. В помещениях приемно- карантинного отделения (две палаты, коридор), в двух спальнях комнатах для детей старше 12 лет стены и потолки имеют дефекты и повреждения, краска отслаивается в т.ч. в медицинском блоке все двери в помещениях в трещинах, краска отслаивается - нарушение пп.2.5.3 п.2.5 гл.2 СП 2.4.3648-20 согласно которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Помещения пищеблока не полностью оборудованы технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно: нет овощерезательной машины и хлеборезательной машины (ломтерезка) - нарушение гл.6 таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21

5. В складском помещении холодильное оборудование не обеспечивает условия хранения пищевой продукции (овощи и фрукты); на момент обследования температура выше допустимой - требуется его замена или ремонт; стеллажи для хранения пищевой продукции выполнены деревянные, из материала не предусматривающего возможности их мытья и обеззараживания - нарушение пп.2.4.6.2.п.2.4 гл.2 СП 2.4.3648-20

6. На пищеблоке установлен пароконвектомат -оборудование, которое является источником выделения пыли, химических веществ и избытком тепла и влаги. Данное оборудование не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, при этом в паспортах оборудования также предусмотрена установка местной вытяжки, что является нарушением пп.2.7.4 п.2.7 гл.2 СП 2.4. 3648-20

Согласно рассмотренных документов, представленных ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа» выявлены нарушения СП 2.4. 3648-20

7. В учреждении обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, и контроль эффективности) не проводилось, акт обследования технического состояния систем вентиляции с данными об инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха учреждением не представлен, что является нарушением пп.2.7.4. п.2.7 гл.2 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Государственному бюджетному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») ИНН 5235003538 ОГРН 1025201205347

606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования, государственного и муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в области здравоохранения, социального обслуживания детей, общественного питания детей (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг) или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1.Оборудовать собственную территорию учреждения с трех сторон по периметру со стороны жилой застройки ограждением.

Срок: 25.11.2025 г.

2.Заменить линолеумное покрытие пола в помещениях приемно- карантинного отделения учреждения (две палаты, коридор) и в двух спальнях комнатах для детей старше 12 лет.

Срок: 25.11.2025 г.

3. Отремонтировать гигиеническое покрытие стен и потолков в двух спальнях комнатах для детей старше 12 лет, в помещениях приемно- карантинного отделения учреждения (две палаты, коридор) в т.ч. предусмотреть замену 5-ти двери в медицинском блоке.

Срок: 25.11.2025 г.

4. Приобрести на пищеблок технологическое оборудование в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно: овощерезательную машину и хлеборезательную машину (ломтерезка).

Срок: 25.11.2025 г.

5.В складском помещении заменить или отремонтировать холодильное оборудование для обеспечения условий хранения пищевой продукции (овощи и фрукты); заменить стеллажи для хранения пищевой продукции на цельнометаллические.

Срок: 25.11.2025 г.

6.На пищеблоке оборудовать от пароконвектомата местную систему вытяжной вентиляции.

Срок: 25.11.2025 г.

7. В учреждении провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, и контроль эффективности) с предоставлением

-акта обследования технического состояния систем вентиляции с данными об инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха каждого помещения учреждения и заключения по эффективности работы.

Срок: 25.11.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского муниципального округа» (ГБУ «СРЦН Уренского муниципального округа») ИНН 5235003538 ОГРН 1025201205347

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом согласно установленной подсудности: в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ (по нарушениям, не связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности) или в арбитражный

суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством (по нарушениям, связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности).

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела управления
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах:



Н.С.Грузина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 04 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 606800, Нижегородская область, Уренский район, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.12

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 14 E-mail: official@socium.kreml.nnov.ru

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)