



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

Государственное бюджетное учреждение
«Спасский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
(место составления акта)

19 Декабря 2017г.

(дата составления акта)

14 часов 35 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»**

№ Пр-2672/16/A/12

по адресу/адресам: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с.Спасское, ул.Новая д.10 «а»

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Волжско-Окского управления
Ростехнадзора Ускова С.А. за № пр-2672/17 от 17.11.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая/документарная/выездная)
учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН: 5232001412
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(Рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 Эсатов Ренат Месутович 05.12.2017г. 13 час.45 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(ца), проводившие проверку: Государственный инспектор отдела по надзору за
 Энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора
 Сидельников Александр Гурьевич
 Старший государственный инспектор отдела по надзору за
 Энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора
 Трубашнова Евгения Александровна

(Ф.И.О. (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностная роль),

исполнительных организаций указывается Ф.И.О. (последнее- при наличии), должности инспекторов и/или

инженеров экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации в компетенции органа по аккредитации, выданного свидетельством)

При проведении проверки присутствовал(и):

Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Р.М.- приказ о назначении на должность за №35-л от 08.08.2007г.;

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Наименование (нормативного) правового акта, обязательные требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
Электробезопасность			
1	Не указаны места хранения инвентарных электрозащитных средств до 1000 В, в соответствии с нормами комплектации. Отсутствует журнал учета средств защиты.	Пункт 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03 г.; Глава 1.3, пункты 1.4.1, 1.4.2., 1.4.4. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261.	Техник-электрик Серяков А.М.
2	Отсутствуют годовые планы (графики) ремонта основного электрооборудования в электроустановках.	Пункт 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.03 №6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.03г. за № 4145.	Техник-электрик Серяков А.М.
3	Отсутствуют схемы, перечни, инструкции и положения.	Пункт 1.8.2., 1.8.6., 1.8.8. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г.	Техник-электрик Серяков А.М.
4	Отсутствуют списки лиц, допущенных к эксплуатации переносных и передвижных электроприемников.	Пункт 3.5.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г.	Техник-электрик Серяков А.М.

	эксплуатации тепловой сети, системы отопления.		дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
7.	Не проводятся обходы теплопроводов тепловой сети.	п. 6.2.26. ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
8.	Не укомплектован штат персоналом по эксплуатации тепловых энергоустановок (слесарем-сантехником).	п. 2.1.1 ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
9.	Отсутствует перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	п. 2.10.6 ПТЭТЭ; п. 40 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минтруда и социальной защиты России № 551н от 17.08.2015 (далее – ПОТ).	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
10.	Не составляются планы (графики) ремонтов на тепловые энергоустановки.	п. 2.7.3 ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
11.	Не составлен перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	п. 2.7.3 ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
12.	Истек срок поверки манометра, установленного на обратном трубопроводе в тепловом пункте.	п.п. 2.9.1., 2.10.6. ПТЭТЭ; п. 66 ПОТ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
13.	Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях теплового пункта.	п.п. 2.10.6, 9.1.39 ПТЭТЭ; п. 59 ПОТ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
14.	Отсутствуют манометр на подающем трубопроводе и термометры на подающем и обратном трубопроводе теплового пункта.	п. 9.1.45 ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
15.	Не составлен технический паспорт на тепловой пункт.	п. 9.1.5. ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..
16.	Отсутствует схема в помещении теплового пункта.	п. 2.8.3. ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хо-

			зьяйством Кузнецов Б.В..
17.	Не прошли проверку знаний Правил руководящие работники организации: директор и заведующий хозяйством.	п. 2.3.8 ПТЭТЭ.	ГБУ «Спасский дом-интернат», заведующий хозяйством Кузнецов Б.В..


1. Акты ввода приборов учета энергетических ресурсов имеются в наличии: холодное водоснабжение, эл.энергия, тепловая энергия.
2. Технические паспорта проверяемого оборудования, здания, технических устройств, приборов учета энергоресурсов представлены (в наличии).
3. Программа по энергосбережению разработана 10.04.2017г. Мероприятия по энергосбережению составлены, ежемесячный мониторинг за расходом топлива-энергетических ресурсов ведется.
4. Энергетический паспорт в наличии № ЭП.003.125-5524-ОБ-02-12

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов, выданных предписаний): -----

Нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от имени которого представляется



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от имени которого представляется

Прилагаемые к акту документы: -----

Подпись лиц(а), проводивших проверку:

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
№ 47
 /Сидельников А.Г./
Гос. инспектор
 /Трубашнова Е.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Эсатов Ренат Месутович


(Ф.И.О. (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(Подпись)

" 19 " Декабря 2017 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Подпись уполномоченного должностного лица (или) производящих проверку)

В части эксплуатации тепловых энергоустановок
не согласен с пунктами 1; 2; 8; 9; 14; 17,
директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  / Эсатов Р. М.