



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 220-10-50 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

ОНД и ПР по Спасскому району УНД и ПР
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

с. Спасское, ул. Молодежная 14
(место составления акта)

“ 21 ” ноября 20 16 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31

В период с 08 ноября по 21 ноября 2016 г. в здании Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Россия, Нижегородская область Спасский район с. Спасское, ул. Новая д. 10 (здание дома престарелых и инвалидов)

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения главного государственного инспектора Спасского района по пожарному надзору майора внутренней службы Коровина Д.В. от 01.11.2016 г. №31
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая (внеплановая) проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

с 09 ч. 00 мин. «08» ноября 2016 года; «09» ноября 2016 года; «10» ноября 2016 года; «11» ноября 2016 года; «14» ноября 2016 года; «15» ноября 2016 года; «16» ноября 2016 года; «17» ноября 2016 года; «18» ноября 2016 года; до 17ч. 00 мин. «21» ноября 2016 года.

Всего 10 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Спасскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) Директор Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович 01.11.2016 г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Главный государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору Коровин Дмитрий Владимирович, государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору Мастогин Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Директор Государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
1	Помещения пищеблока на 1 этаже (столовая с помещениями кухни) не выделены противопожарной преградой с установкой в проеме противопожарной двери.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, табл.23 Федерального закона № 123 – ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п.7.4 СНИП 21-01-97*);	Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович
2	Помещение электрощитовой на 1 этаже не выделено противопожарной преградой с установкой в проеме противопожарной двери.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, табл.23 Федерального закона № 123 – ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п.7.4 СНИП 21-01-97*);	Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович
3	Высота эвакуационного выхода на 1-м этаже здания выполнена менее 1,9 м, ширина – менее 1,2 м (по факту высота 1,75 м, ширина – 0,75 м).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			

4	Истек срок действия огнезащитного состава «Вупротек 2», которым обработаны (пропитаны) деревянных конструкций чердачного помещения здания (согласно протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций №01/14 от 10.02.2014 года, срок действия огнезащитного состава «Вупротек-2» до 31.10.2016).	пункт №21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года	Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович
5	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, которое проводится не реже 1 раз в 5 лет (по факту срок истек в сентябре 2016 года)	пункт №24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года	Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 31 от 01 ноября 2016 г.
2. Предписание от 21.11.2016 года

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(Коровин Д.В.)
ноября 20 16 г

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(Мастюгин А.А.)

“ 21 ” ноября 20 16 г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Эсатов Ренат Месутович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” ноября 20 16 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 220-10-50 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

ОНД и ПР по Спасскому району УНД и ПР
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Предписание № 31/31/9
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатову Ренату Месутовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении: Распоряжения главного государственного инспектора Спасского района по пожарному надзору Коровина Д. В. от 01.11.2016 г. № 31; ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08.11.2016 г. по 21.11.2016 г. проведена выездная плановая проверка в здании государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Нижегородская область, Спасский район с. Спасское ул. Новая д. 10, проверку осуществляли: Главный государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору Коровин Дмитрий Владимирович, государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору Мاستюгин Александр Александрович

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводивших проверку)

совместно с Директором государственного бюджетного учреждения «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатовым Ренатом Месутовичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

в области пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1.	Помещения пищеблока на 1 этаже (столовая с помещениями кухни) не выделены противопожарной преградой с установкой в проеме противопожарной двери.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, табл.23 Федерального закона № 123 – ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п.7.4 СНиП 21-01-97*);	01.10.2017	
2.	Помещение электрощитовой на 1 этаже не выделено противопожарной преградой с установкой в проеме противопожарной двери.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, табл.23 Федерального закона № 123 – ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п.7.4 СНиП 21-01-97*);	01.10.2017	

3.	Высота эвакуационного выхода на 1-м этаже здания выполнена менее 1,9 м, ширина – менее 1,2 м (по факту высота 1,75 м, ширина – 0,75 м).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.06.2017	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
4.	Истек срок действия огнезащитного состава «Вупротек 2», которым обработаны (пропитаны) деревянных конструкций чердачного помещения здания (согласно протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций №01/14 от 10.02.2014 года, срок действия огнезащитного состава «Вупротек-2» до 31.10.2016).	пункт №21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года	01.06.2017	
5.	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, которое проводится не реже 1 раз в 5 лет (по факту срок истек в сентябре 2016 года)	пункт №24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года	01.06.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований правил пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору Коровин Д.В.

«21» ноября 2016 года

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатов Ренат Месутович

«21» ноября 2016 года


