

АКТ
Внеплановая проверки пожарной безопасности
ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

с. Спасское

27 марта 2018г.

Основание проверки: приказ директора Государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения Спасского района» № 19 от 27 марта 2018 года «О проведении внеплановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности».

Проверку провела директор ГКУ НО «УСЗН Спасского района» Гаранина О.И., в присутствии директора ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эсатова Р.М. заведующий хозяйством Кузнецов Б.В.

В период с 27 марта по 28 марта 2018 года провели проверку по соблюдению требований пожарной безопасности в ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», который расположен в двухэтажном кирпичном здании. При проверке было установлено, что в учреждении проживает 46 человек, в том числе 10 человек – лежачие.

К зданию расчищены подъездные пути от снега для пожарной техники.

Для целей наружного пожаротушения в учреждении имеются две емкости по 50м³, заправленные водой.

На первом и втором этажах вывешены планы эвакуации людей.

Также имеется наружная пожарная лестница, которая подверглась эксплуатационным испытаниям на прочность (договор № 91/17-01 от 18.05.2017г. - Воротынское ВДПО).

В здании имеется АПС в исправном состоянии.

В помещении продуктового склада, склада мягкого инвентаря, электрощитовой и столовой установлены огнеупорные двери.

Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом (договор № 92/17-01 от 18.05.2017г. - Воротынское ВДПО).

Проведено электроиспытание и электроизмерение в здании (договор № 93/17-01 от 18.05.2017г. - Воротынское ВДПО).

В учреждении имеются: 5 носилок; 13 огнетушителей: два углекислотных (ОУ-2 и ОУ-3) и 11 порошковых (ОП-4).

Дежурный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и четырьмя фонариками.

Все средства находятся в рабочем состоянии.

В ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» издан приказ № 21 от 09.01.2018г. «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние здания в целом и отдельных помещений».

С работниками один раз в месяц заведующий хозяйством Кузнецов Б.В. проводит противопожарный инструктаж. Ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара в дневное время, а один раз в квартал – в ночное время.

В учреждении соблюдаются режимные мероприятия, направленных на предупреждение пожаров, а именно:

- курение в специально отведенных местах;
- запрет на применение открытого огня в помещении и на открытых площадках.

Проведена внеплановая учебная тренировка по эвакуации людей из учреждения.

Вывод: нарушений требований в области обеспечения пожарной безопасности не выявлено.

Директор ГКУ «УСЗН Спасского района» Гаранина О.И. Гаранина

С актом проверки ознакомлен(а):

Эсатов 2018 года _____ Директор ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Р.М. Эсатов

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан директору ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - Р.М. Эсатов.