



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6

Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 Главного управления МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому району

606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Горького 10 А

Телефон 5-39-10, факс 5-39-10 (код – 83149)

Нижегородская область,
г. Лысково, ул. Горького д. 10а
(место составления акта)

«16» июня 2021 г.

(дата составления акта)

14 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу/адресам: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 35 от «20» мая 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Лысковского муниципального округа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 14-00 до 17-00 «10» июня 2021 г.; с 09-00 до 14-00 «16» июня 2021 г.

Продолжительность: 2 рабочих дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Лысковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «СРЦН

Лысковского муниципального

округа» Г.А. Чернухина

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

«20» мая 2021 г. в 11 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Медведева Наталья Александровна, начальник ОНД и ПР – главный государственный
инспектор Лысковского района Нижегородской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельств)

При проведении проверки присутствовали:

Чернухина Галина Александровна, директор ГБУ «СРЦН Лысковского муниципального округа».
Крылов Геннадий Иванович, заместитель директора ГБУ «СРЦН Лысковского муниципального округа»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальной предпринимательской деятельности или уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: **да**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p>			
1.	<p>Кабельные линии и электропроводка смонтированных систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p><i>(оповещение и звукового пресбыва- ния)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ); п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования п. 12.57, п. 12.58, п. 12.59 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей</p>	<p>ГБУ СРЦН Лысковского муниципального округа,</p>

		при пожарах в зданиях и сооружениях»).	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	
2.	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания и уплотнений в притворах противопожарных дверей.	П. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: *не выявлено*

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: *не выявлено*

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 16.06.2021 № 35/1/30
2. Бланк проведения противопожарного инструктажа с работниками организации
3. Акт тренировки по эвакуации людей в случае пожара
4. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Подписи лиц, проводивших проверку:



/ НА.Медведева /

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Чернухина Галина Александровна, директор ГБУ «СРЦН Лысковского муниципального округа»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июня 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____