

Директору
ГБУ «СРЦН «Вера» Московского
района г.Н.Новгорода»
Душковой И.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 58
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения
в области пожарной безопасности

«19» апреля 2022 года

г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 14

Я, государственный инспектор г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору
Королева Наталья Игоревна,

рассмотрев постановление N 58 от «19» апреля 2022 года и материалы административного
дела в отношении директора ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района г.Н.Новгорода»
Душковой И.И., 04.12.1979 года рождения, зарегистрированной по адресу: г. Нижний
Новгород, пер. Чугунный, 3.

Материалами установлено, что Душкова И.И.

15 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут в здании, находящемся в управлении у
Государственного бюджетного учреждения "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ВЕРА" МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА" (ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района г.Н.Новгорода»), по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Левинка, 9

нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

№ Пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Нарушена целостность ступеней на путях эвакуации	ст.89 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п.54

	(или) международными стандартами	
3.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п.37

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 часть 1, ст.2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: слабое знание сотрудниками организации нормативных документов в области пожарной безопасности, ослабление контроля за соблюдением на объекте требований пожарной безопасности.


В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

В соответствии 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность.



Н.И.Королева

Представление получил: 19.04.2022 года



И.И.Душкова