



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому району
ул. Выездная 12, г. Сергач Нижегородская область 606510
Телефон 5-50-42, факс 5-50-42 (код 83191)

г. Сергач
(место составления акта)

«15» апреля 2019г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 17

По адре- Нижегородская область, 101 квартал Сергачского лесничества, территория
су/адресам: №1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 17 от «09» апреля 2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Центра временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» «Светлое озеро» (ГБУ «ЦВПГПВиИ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения про-
верки:

«11» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

«15» апреля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

Общая продолжительность провер- 2 рабочих дня

ки:

Акт со- ОНД и ПР по Сергачскому району УНД ГУ МЧС России по Нижегородской
ставлен: области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки)

Чикаев Сергей Николаевич
(фамилия, инициалы)

«09» апреля 2019 г. в 13 ч. 00 мин.

подпись,

дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главный государст-
венный инспектор Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору Веберт
Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ «ЦВПГПВиИ» Чикаев Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<p>Здания №2 (2 этажное, 2 степени огнестойкости, площадь здания 628,1 м. кв).</p>			
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p>			
1.	Кабели, провода соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (металлическая гофра повреждена).	ст. 84; ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 Свода правил (далее – СП) 3.13130.2009; (ранее действовало требование п. 3.9 НПБ 104-03).	ГБУ «ЦВППВиИ»
2.	Степень огнестойкости пристроенного к зданию террасы (навеса), выполнена более чем на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания (к II степени огнестойкости выполнен, пристрой V степени).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.7.7 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 1.14*, примечание 7 табл.1 СНИП 2.08.02-89*, п. 6.3.1 СНИП 31-05-2003).	ГБУ «ЦВППВиИ»
<p>Здания столовой (1 этажное, 2 степени огнестойкости).</p>			
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p>			
3.	Кабели, провода соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (металлическая гофра полностью повреждена).	ст. 84; ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 Свода правил (далее – СП) 3.13130.2009; (ранее действовало требование п. 3.9 НПБ 104-03).	ГБУ «ЦВППВиИ»
4.	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей), в противопожар-	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008	ГБУ «ЦВППВиИ»

ных преградах за исключением помещений категорий В4 и Д, не соответствуют 1 типу противопожарной преграды (прачечную, гладильную т.д.),.	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. 4.17, 5.5.2, п.5.2.6 (ранее действовало требование п. 7.4, п.5.14 таблица 2 СНиП 21-01-97*; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)	
--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля надзора: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту проверки прилагается: -

Начальник ОНДиПР по Сергачскому району Нижегородской области
майор внутренней службы Веберт Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Чикаев Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» апреля 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)