

СПРАВКА

о проверки готовности пункта сосредоточения средств пожаротушения
ГБУ «ЦВППВиИ «Светлое озеро» к
пожароопасному сезону 2017 года.

16 марта 2017г.

г.Сергач

Согласно пункта 4, приказа № 1465 Департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 24.11.2016 г. «О плане мероприятий работы районных (межрайонных) лесничеств по охране лесов Нижегородской области от пожаров на 2017 год», мною, ведущим специалистом Сергачского участкового лесничества Сергачского межрайонного лесничества Мироновым В.А. в присутствии директора ГБУ «ЦВППВиИ «Светлое озеро» Чикаева С.Н., проведена проверка пункта сосредоточения средств пожаротушения ГБУ «ЦВППВиИ «Светлое озеро» на предмет оснащения его согласно норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов (часть 4 «Осуществление рекреационной деятельности на арендованной площади до 100 га), утверждённых приказом Минприроды России от 28 марта 2014 г. №161.

В ходе проверки ПССП выявлено следующее:

№ п/п	Наименование средств пожаротушения	Ед. изм.	Количество средств		Примечание
			по норме	фактически	
1	2	3	4	5	6
1	Легковой автомобиль повышенной проходимости с противопожарным инвентарем УАЗ	шт.	1	1	
2	Бензопилы	шт.	1	1	
3	Ведро или иные емкости объемом до 20 л.	шт.	2	30	
4	Пожарные лопаты	шт.	-	30	
5	Топоры	шт.	2	10	
6	Электромегафоны	шт.	1	2	
7	Аптечка первой помощи	шт.	5	5	
8	Индивидуальные перевязочные пакеты	шт.	5	100	
9	Воздуходувка	шт.	1	1	
10	Ранцевый огнетушитель	шт.	5	5	
11	Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	2	
12	Мотопомпа	шт.	-	1	
13	Напорные пожарные рукава	пог. м.	-	160	

Вывод: Пункт сосредоточения средств пожаротушения (ПССП) ГБУ «ЦВППТВИИ «Светлое озеро» укомплектован в полном объёме и готов к выполнению задач по назначению

Ведущий специалист
Сергачского участкового лесничества



В.А. Миронов

Директор
ГБУ «ЦВППТВИИ «Светлое озеро»



С.Н. Чикаев