

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» марта 2025 г., 52250061000217432780

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**ОНД и ПР по Сергачскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» марта 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2503/040-52/2-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, Сергачский м.о., 101 квартал Сергачского лесничества, территория 1, корпус 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 07 » марта 2025 г., № 2503/040-52/2-ВО/П, учетный номер проверки 52250061000217432780.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Веберт Евгений Владимирович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому муниципальному округу Нижегородской области (главный государственный инспектор Сергачского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, р-н Сергачский, г Сергач

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "СВЕТЛОЕ ОЗЕРО" ИНН 5229006474, адрес регистрации юридического лица: 607510, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГАЧСКИЙ, СЕРГАЧ, КВ-Л 101 СЕРГАЧСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «18» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «25» марта 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей складов №7, №5, №8, гладильной №9, прачечной №10) обеспечивающие исправное состояние указанных средств с учетом инструкции изготовителя на технические средства с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 54 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.. Место выявления нарушения: В здании столовой ГБУ "ЦВППВиИ Светлое озеро" по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, 101 квартал Сергачского лесничества

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию противопожарных дверей складов №7, №5, №8, гладильной №9, прачечной №10 с учетом инструкции изготовителя на технические средства с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото документа подтверждающего выполнение работ (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).

2. Не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем обеспечивающие защиту от распространения огня, проникновения дыма и угарного газа (противопожарных дверей складов №7, №5, №8, гладильной №9, прачечной №10). Основание: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.. Место выявления нарушения: В здании столовой ГБУ "ЦВППВиИ Светлое озеро" по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, 101 квартал Сергачского лесничества

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать противопожарные двери складов №7, №5, №8, гладильной №9, прачечной №10 механизмами (доводчиками) для самозакрывания, предусмотренных изготовителем обеспечивающие защиту от распространения огня, проникновения дыма и угарного газа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото противопожарных дверей.

3. Не обеспечено исправное состояние уплотнений и порога противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем обеспечивающие защиту от распространения огня, проникновения дыма и угарного газа (противопожарные двери склада №7). Основание: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.. Место выявления нарушения: В здании столовой ГБУ "ЦВППВиИ Светлое озеро" по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, 101 квартал Сергачского лесничества

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести замену уплотнений и ремонт порога противопожарных дверей склада №7.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото противопожарных дверей.

4. Запор (замка) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.. Место выявления нарушения: В здании столовой ГБУ "ЦВППВиИ Светлое озеро" по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, 101 квартал Сергачского лесничества

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Запор (замка) на дверях эвакуационного выхода выполнить таким образом, чтобы двери открывались свободно изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото дверей

5. Двери эвакуационного выхода открываться не по направлению выхода из здания (вторые двери внутри здания открываются вовнутрь). Основание: ст. 53 ст. 4 ч. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовало требование п.6.17 СНиП 21-01-97).. Место выявления нарушения: В здании столовой ГБУ "ЦВППВиИ Светлое озеро" по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, 101 квартал Сергачского лесничества

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Вторую дверь эвакуационного выхода снять или выполнить открывающуюся по направлению выхода из здания предусмотрев между дверями тамбур с шириной не менее 1,5 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото эвакуационного выхода.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому муниципальному округу Нижегородской области (главный государственный инспектор Сергачского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Веберт Евгений Владимирович
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Веберт Евгений Владимирович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому муниципальному округу Нижегородской области (главный государственный инспектор Сергачского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88319155873, e-mail: e.webert@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 11 » часов « 00 » минут « 25 » 03 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

