

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«04» с.р. 20 18 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ГБУ «Варенский рай-интернат рай

«Искра/Служба и обслуживания», а.п.с.п., ул. Ревлюковская, д. 17
эксплуатируемом _____
(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 14 час. 00 мин., окончание в 14 час. 16 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 2, степень огнестойкости V;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 13 / 2 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 20 / 20 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): имеется / имеется;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетв.;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): имеется исправ.;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие / исправность) имеется исп.;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): имеется исп.;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов / соответствие нормам) 2 / исп.;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается / не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: имеется;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): имеется исп.;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): имеется исп.;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество, исправность / достаточность): 2 / исп. / дост.;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество, исправность / достаточность): 2 / исп. / дост.;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество, исправность / достаточность) 2 / исп. / дост.;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соотв.;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

не выявлено

