



Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вачскому району**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул. 1 Мая, д.3,**  
**тел/факс: (83173) 6-14-52, e-mail: vacha.OND@yandex.ru**  
(адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Вача, ул. 1 Мая, д. 3

(место составления акта)

«18» марта 2021 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

**№ 9**

По адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. Чулково, ул. Колхозная, 79 (здание реабилитационного центра с обеспечением проживания, категория чрезвычайно высокого риска)

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №9 от «10» марта 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района» (далее – ГБУ «СРЦН Вачского района»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. 16.03.2021 г. по 14 час. 00 мин. 18.03.2021 г.

Продолжительность 3 рабочих дня;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Вачскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «СРЦН Вачского района»

Ширшова М.В.

(фамилия, инициалы)

подпись

«10» марта 2021 г. в 16 ч. 00 мин.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вачскому

**району – государственный инспектор Вачского района Нижегородской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Великанов Артем Владимирович**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова Марина Викторовна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Кузнецов Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</p>			
1.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: складское помещение, электрощитовая, не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности (отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30 в общий коридор первого этажа).</p>	<p>часть 4 статьи 4; ст. 6; часть 1, часть 2, часть 3 ст. 88, таблица 23,24 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.1.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6 таб. 23, 24 СП 4.13130.2013; (ранее действовало требование п. 5.14* таблица 1,2 СНИП 21-01-97*);</p>	<p>ГБУ «СРЦН Вачского района» Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова М.В.</p>
2.	<p>В здании реабилитационного центра для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием детей, предусмотрен не автономный резервный источник электроснабжения (генератор).</p>	<p>часть 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4 проверочного листа;</p>	<p>ГБУ «СРЦН Вачского района» Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова М.В.</p>
3.	<p>Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды 2,5 л/с для тушения пожаров в здании реабилитационного центра (по факту</p>	<p>ст.4; ст. 6, ст. 86 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.15 СП</p>	<p>ГБУ «СРЦН Вачского района» Директор ГБУ «СРЦН Вачского</p>

	менее 1 л/с).	10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», ППР в РФ п. 48.	района» Ширшова М.В.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
4.	Число подъемов одномаршевой эвакуационной лестницы № 1, № 2 со второго этажа старшей группы, более 18 шт. (по факту 19 шт.), высота ограждения менее 1200 мм, (по факту от 900 до 1000 мм) расстояние между вертикальными элементами ограждения более 100 мм, (по факту от 500 до 900 мм).	ст.4; ст. 6, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (ранее действовало требование п. 5.15* СНиП 21-01-97*).	ГБУ «СРЦН Вачского района» Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова М.В.
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
5.	В здании реабилитационного центра допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ) п.п. в) п. 35.	ГБУ «СРЦН Вачского района» Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова М.В.

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:~~

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:~~

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту №9 от 18.03.2021 г. документы:

1. Акт тренировки по эвакуации

2. Бланк инструктажа

3. Проверочный лист, утвержденный прил. № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

4. Предписание №9/1/1 от 18.03.2021 г.

5.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.В. Великанов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 года

(подпись)

Оставить отзыв о проведенных надзорных мероприятиях, в том числе объективности, корректности, и соблюдении законности действий должностных лиц надзорных органов МЧС России, Вы можете на портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) в онлайн-режиме.

С информацией ознакомлен(а): Директор ГБУ «СРЦН Вачского района» Ширшова Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«Телефоны доверия»:

(831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831-73) 6-14-52 ОНД и ПР по Вачскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области