

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«06» ноября 2025 г., № 52250061000219893482

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по городскому округу город Шахунья Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» ноября 2025 г., 15 час. 30 мин. № 2511/051-52/58-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Нижегородская обл., г. Шахунья

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 06 » ноября 2025 г., № 2511/051-52/58-ВО/Р, учетный номер проверки 52250061000219893482.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Бровкин Дмитрий Сергеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Шахунья, рп Вахтан, ул Карповская, Дом 22А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАХТАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5239004532, адрес регистрации юридического лица: 606900, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХУНЬЯ, РП. ВАХТАН, УЛ. КАРПОВСКАЯ, Д.22 "А"

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» ноября 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «21» ноября 2025 года, 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Здание дома-интерната не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением для целей наружного пожаротушения – наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами в радиусе 200 метров (Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 62, статья 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты»).

Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2 таблица 2, пункт 5.17, пункт 8.9; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 2.11, пункт 2.13 таблица 6, пункт 2.24, пункт 8.16). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2412/051-52/70-В/ПИВ от 25.12.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Государственное бюджетное учреждение "Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 62. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Здания и сооружения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Срок устранения нарушения:

30.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить здание дома-интерната наружным противопожарным водоснабжением для целей наружного пожаротушения – наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами в радиусе 200 метров

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:


Обеспечить здание дома-интерната наружным противопожарным водоснабжением для целей наружного пожаротушения – наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами в радиусе 200 метров

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролального (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Бровкин Дмитрий Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись



0FBE554F0SFFCF478ADCE589C90AB3FB
Владелец: Бровкин Дмитрий Сергеевич
Действителен с 24.10.2025 по 17.01.2027

Бровкин Дмитрий Сергеевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 888312001000 (доб. 5988), e-mail: d.brovkin@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

