



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

20 сентября 2019 года

607061, Нижегородская обл.,
г. Выкса, ул. Нахимова, 7

(дата составления акта)

10-00

(место составления акта)

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
Государственного бюджетного учреждения «Выксунский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Выксунский дом-интернат»)**

N пр-1401/19/A/12

По адресу/адресам: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № пр-1401/19 от 23 августа 2019 года
заместителя руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору И.Н. Невוליной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Выксунский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» (ГБУ «Выксунский дом-интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" - " 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин.

Продолжительность

" - " 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

10 рабочих дней

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Волжско-Окским управлением Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Ледяев А.В.

09.09.2019

10-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Сухарев Юрий Алексеевич –

старший государственный инспектор отдела
по надзору за энергоустановками

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ледяев Артем Владимирович

- директор ГБУ «Выксунский дом-интернат» (приказ № 180-л/гу от 17.07.2018 Министерства социальной политики Нижегородской области)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	В программе в области энергосбережения не указаны ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Нарушение устранено во время проверки.	ч.1 ст. 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	ГБУ «Выксунский дом-интернат», директор ГБУ «Выксунский дом-интернат» Ледяев А.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

-

-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-

нарушений не выявлено

-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ледяев Артем Владимирович – директор ГБУ «Выксунский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » сентября 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)