

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» июля 2023 г., 52230061000203593712

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород Управления
**надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» июля 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2307/001-52/668-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 6

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» июля 2023 г., № 2307/001-52/668-П/РВП, учетный номер проверки 52230061000203593712.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Балашова Полина Константиновна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору)

2. Малышев Алексей Александрович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемых лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ВETERANОВ ВОЙНЫ И ТРУДА" ИНН 5260082244, адрес регистрации юридического лица: НИЖЕГОРОДСКАЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК, ЗЕЛЕНЬ ГИ РОД

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " г., " час. " мин.

по " " " г., " час. " мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «24» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «24» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город, п д/о Зеленый город

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 24.07.2023 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1. Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки. 2. Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке; 3. Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения); 4. Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 5. Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний); 6. Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 7. Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек); 8. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.); 9. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; 10. Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; 11. Паспорта на огнетушители; 12. Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения; 13. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) исходившие из распоряжения контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Объект не в полном объеме обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант установлен на тупиковой водопроводной линии). ч.1 и 3 ст. 6, ст 62, ст. 68 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.5, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 (ранее действовало требование п. 8.4, 8.5,8.6 СП 8.13130.2009, п. 2.11, 8.16, 9.30 СНИП 2.04.02-84*)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 62. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

2. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционируют в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. ч. 4 ст. 4 ч. 1, 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 № 123-ФЗ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 7. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
иные способы, обеспечивающие эвакуацию
3. Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (не исправен ручной извещатель системы АПС в коридоре на 2 этаже). ч. 4 ст. 4 ч. 1, 3 ст. 6 ст. 83 ч. 9 №123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее ППР в РФ). Приложение 13 НПБ 88-2001
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
4. Речевыми оповещателями не обеспечена разборчивость передаваемой информации. ч. 4 ст. 4 ч. 1, 3 ст. 6 ст. 84 №123-ФЗ ; п. 54 ППР в РФ. СП 3.13130.2009.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре
5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. п. 54 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
6. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 48 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или)

пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети на требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

7. Отсутствует электрифицированная задвижка на обводной линии водомерного узла. ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6 № 123-ФЗ; п. 15.2 СП 10.13130 (ранее действовал СП 10.13130.2009 п.п. 4.2.7)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

8. Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (табло «выход» системы СОУЭ не работает на 1 этаже) 54 ППР в РФ;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

9. В подвале и складских помещениях допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. п.п. «в» п. 35 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 35, Подпункт: в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

10. Дверь эвакуационного выхода, расположенного на путях эвакуации не открываться по направлению выхода из здания (актовый зал). ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6 № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020, п.п. «д» п. 27 ППР РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямых блоках; в) блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; г) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

11. Отсутствует аварийное освещение в месте размещения кнопки экстренной связи (пожарный пост). ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст.

№ 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.3 табл. 7.28 СП 52.13330.2016, п.п. «и» п. 5.1.3 СП 439.1325800.2018 (ранее действовал п.12.55 НПБ 88-2001, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 24.07.2023 №6/н
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций (Приложение № 6 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город)

Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору) Мальшев Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Балашова Полина Константиновна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору), телефон: 88(831)432-70-51, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

28.07.2023

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

