

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» июля 2023 г., 52230061000203593712

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» июля 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2307/001-52/668-П/ВПВ

(дата и время составления предписания)

г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 6

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» июля 2023 г., № 2307/001-52/668-П/ВПВ, учетный номер проверки 52230061000203593712.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Балашова Полина Константиновна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору)
2. Малышев Алексей Александрович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ВETERANОВ ВОЙНЫ И ТРУДА" ИНН 5260082244, адрес регистрации юридического лица: НИЖЕГОРОДСКАЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК, ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Объект не в полном объеме обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант установлен на тупиковой водопроводной линии). ч.1 и 3 ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.5, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 (ранее действовало требование п. 8.4, 8.5, 8.6 СП 8.13130.2009, п. 2.11, 8.16, 9.30 СНиП 2.04.02-84*)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 14, Статья: 62. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
Срок устранения нарушения:
 01.04.2024
2. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционируют в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. ч. 4 ст. 4 ч. 1, 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 № 123-ФЗ
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 7. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 иные способы, обеспечивающие эвакуацию
Срок устранения нарушения:
 01.04.2024
3. Речевыми оповещателями не обеспечена разборчивость передаваемой информации. ч. 4 ст. 4 ч. 1, 3 ст. 6 ст. 84 №123-ФЗ ; п. 54 ППР в РФ. СП 3.13130.2009.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре
Срок устранения нарушения:
 01.04.2024
4. Отсутствует электрифицированная задвижка на обводной линии водомерного узла. ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6 № 123-ФЗ; п. 15.2 СП 10.13130 (ранее действовал СП 10.13130.2009 п.п. 4.2.7)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.04.2024

Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору) Малышев Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



Балашова Полина Константиновна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Нижний Новгород по пожарному надзору), телефон: 88(831)432-70-51, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием **Вы можете** обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (**статья 40** Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

