

## Акт

### по итогам внезапной проверки учреждений с круглосуточным пребыванием людей по соблюдению требований пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

г. Балахна

09.01.2017г.

В соответствии с приказом министра социальной политики Нижегородской области от 21.12.2015 года № 754 «Об обеспечении пожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей» комиссией в составе:

Л.А. Цветкова – директор УСЗН Балахнинского района;

Т.И. Лобачева - заместитель директора УСЗН Балахнинского района;

Э.Б. Фролова - специалист первой категории сектора организационно-правовой и кадровой работы;

в присутствии: Дмитриев А.В. – инспектор ОНД и ПР по Балахнинскому району

05.01.2017г. в 20.20 ч. была проведена внезапная проверка соблюдения требований пожарной безопасности сотрудниками ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

#### **На момент проверки установлено:**

1. Свободного доступа на территорию учреждения не было – ворота были закрыты, сторож находился на территории учреждения.

2. В административном корпусе установлен монитор, с выводом изображения с камер видеонаблюдения территории учреждения.

3. Воспитанники учреждения спали, отбой был произведен в 20.00 ч.

4. В жилом корпусе № 1 находилось 5 человек дежурного персонала (медицинская сестра и санитарки палатные).

5. Электрофонари в спальнях в исправном состоянии, но не определено место их хранения.

6. Носилки для маломобильных воспитанников, ГДЗК были в наличии и исправны, АПЗ в исправном состоянии, пути эвакуации в здании соответствуют требованиям пожарной безопасности.

7. Дежурный персонал знает свои должностные обязанности в случае возникновения пожара, а также правила пользования огнетушителями и АПЗ.

8. В медицинском кабинете установлен монитор с выводом изображения с камер видеонаблюдения территории учреждения.

9. Дежурный персонал жилого корпуса № 2 (2 санитарки палатные) знают свои должностные обязанности на случай возникновения пожара, правила пользования огнетушителями и АПЗ. Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности. Электрофонари и ГДЗК в наличии и исправны, АПЗ в исправном состоянии.

**Предложения по проверке:** В спальнях жилого корпуса № 1 определить доступные места хранения электрофонарей.

**Подписи проверяющих:**

Директор  
УСЗН Балахнинского района

Л.А. Цветкова

Заместитель директора

Т.И. Лобачева

Специалист I категории

Э.Б. Фролова



Со справкой о проверке ознакомлен «09» 01 2017 года

Директор ГБУ «ЗДДИ»

Л.В. Черенкевич

